水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　　苅田町　上下水道課

検査期間　　令和3年4月　～　令和4年3月　　二崎浄水場　油木ダム系今川表流水　取水口

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果																最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				二崎浄水場 油木ダム系今川表流水 取水口	二崎浄水場 油木ダム系今川表流水 取水口	二崎浄水場 油木ダム系今川表流水 取水口	二崎浄水場 油木ダム系今川表流水 取水口	二崎浄水場 油木ダム系今川表流水 取水口	二崎浄水場 油木ダム系今川表流水 取水口	二崎浄水場 油木ダム系今川表流水 取水口	二崎浄水場 油木ダム系今川表流水 取水口	二崎浄水場 油木ダム系今川表流水 取水口	二崎浄水場 油木ダム系今川表流水 取水口	二崎浄水場 油木ダム系今川表流水 取水口	二崎浄水場 油木ダム系今川表流水 取水口	二崎浄水場 油木ダム系今川表流水 取水口	二崎浄水場 油木ダム系今川表流水 取水口	二崎浄水場 油木ダム系今川表流水 取水口	二崎浄水場 油木ダム系今川表流水 取水口				>20%	>70%	>STD
				R3.4.8	R3.5.13	R3.5.14	R3.6.10	R3.6.10	R3.7.8	R3.8.19	R3.8.19	R3.9.9	R3.9.9	R3.10.14	R3.11.11	R3.12.9	R4.1.13	R4.2.10	R4.3.10						
	天候（前日/当日）	-	--	晴/晴	雨/雨	曇/曇	晴/晴	晴/晴	曇/曇	雨/晴	雨/晴	曇/晴	曇/晴	曇/晴	雨/曇	曇/晴	晴/曇	晴/曇	晴/晴						
	気　温	℃	--	11.0	17.0	21.0	26.0	26.0	30.0	25.0	25.0	25.0	25.0	22.0	10.0	3.0	4.0	7.0	2.0	30.0	2.0	17.4			
	水　温	℃	--	16.3	19.6	22.2	27.0	27.0	27.4	22.1	22.1	25.3	25.3	25.0	12.5	8.3	7.5	6.8	10.1	27.4	6.8	19.0			
	残留塩素	mg/1	--																	0	0	0.0			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下				3100					9000								9000	3100	6050			2
1002	大腸菌	-	検出されないこと						検出								検出			0	0	0			2
1003	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下				0.0003 未満					0.0003 未満								0	0	0			
1004	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下				0.00005 未満					0.00005 未満								0	0	0			
1005	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下				0.001 未満					0.001 未満								0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下				0.001 未満					0.001 未満								0	0	0			
1007	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下				0.001					0.001 未満								0.001	0	0.0005			
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下				0.002 未満					0.002 未満								0	0	0			
1009	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下				0.007					0.004 未満								0.007	0	0.0035			
1010	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01 以下				0.001 未満					0.001 未満								0	0	0			
1011	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下				0.1 未満					0.5								0.5	0	0.25			
1012	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下				0.09					0.10								0.10	0.09	0.095			
1013	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下				0.02 未満					0.02 未満								0	0	0			
1014	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下									0.0002 未満								0	0	0			
1015	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下									0.005 未満								0	0	0			
1016	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04 以下									0.004 未満								0	0	0			
1017	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下									0.002 未満								0	0	0			
1018	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下									0.001 未満								0	0	0			
1019	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下									0.001 未満								0	0	0			
1020	ベンゼン	mg/L	0.01 以下									0.001 未満								0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下				0.01 未満					0.01 未満								0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下				0.15					0.24								0.24	0.15	0.195			1
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下				0.24					0.30								0.30	0.24	0.27			
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下				0.01 未満					0.01 未満								0	0	0			
1036	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下				6					7								7	6	6.5			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下				0.069					0.031								0.069	0.031	0.05			1
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下				6.3					5.3								6.3	5.3	5.8			
1039	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300 以下				41					39								41	39	40			
1040	蒸発残留物	mg/L	500 以下				111					87								111	87	99			
1041	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下				0.02 未満					0.02 未満								0	0	0			
1042	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下									0.000002								0.000002	0.000002	0.000002			
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下									0.000001								0.000001	0.000001	0.000001			
1044	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下				0.005 未満					0.005 未満								0	0	0			
1045	フェノール類	mg/L	0.005 以下				0.0005 未満					0.0005 未満								0	0	0			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下				2.8					1.1								2.8	1.1	1.95			
1047	ｐＨ値	-	5.8～8.6				9.1					7.6								9.1	7.6	8.35			1
1048	味	-	異常でないこと				―					―								0	0	0			
1049	臭気	-	異常でないこと				藻臭					藻臭								0	0	0			2
1050	色度	度	5 以下				14					7								14	7	10.5			2
1051	濁度	度	2 以下				10					4.7								10	4.7	7.35			2
1052	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下									0.001 未満								0	0	0			
1053	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下									0.0002 未満								0	0	0			
1054	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下									0.001 未満								0	0	0			
1055	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下									0.0004 未満								0	0	0			
1056	トルエン	mg/L	0.4 以下									0.02 未満								0	0	0			
1057	フタル酸ジ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L	0.08 以下									0.008 未満								0	0	0			
1064	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下									0.03 未満								0	0	0			
1065	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02 以下									0.002 未満								0	0	0			
1070	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下									0.01 未満								0	0	0			
1073	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL							25								20			25	20	22.5			
1074	大腸菌(MPN)	個/100mL	1.8未満				23					540								540	23	281.5			2
1078	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0		0		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1079	ジアルジア	個/10L		0	0		0		0	0		0		0	0	1	0	0	0	1	0	0.1			1
1083	アンモニア態窒素	mg/L	―				0.05 未満					0.05 未満					0.05 未満			0	0	0			
1085	生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ)	mg/L	―				5.9					1.1					2.3			5.9	1.1	3.1			
1086	化学的酸素要求量(ＣＯＤ)	mg/L	―				6.8					2.4					2.1			6.8	2.1	3.77			
1087	総リン(全リン)	mg/L	―				0.071					0.033					0.026			0.071	0.026	0.0433			
1089	総窒素(全窒素)	mg/L	―				0.68					0.58					0.36			0.68	0.36	0.54			
1170	グリホサート	mg/L	2 以下					0.02 未満			0.02 未満									0	0	0			
	報告書番号			W2100297	W2101303	W2101302	W2102466	W2102471	W2103526	W2105252	W2105257	W2105737	W2105742	W2107240	W2108246	W2109275	W2110273	W2111354	W2112331	---	---	---	---	---	---

<：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　　苅田町　上下水道課

検査期間　　令和3年4月　～　令和4年3月　　二崎浄水場　油木ダム系今川表流水　取水口

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果																	最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				二崎浄水場 油木ダム系今川表流水 取水口	二崎浄水場 油木ダム系今川表流水 取水口	二崎浄水場 油木ダム系今川表流水 取水口	二崎浄水場 油木ダム系今川表流水 取水口	二崎浄水場 油木ダム系今川表流水 取水口	二崎浄水場 油木ダム系今川表流水 取水口	二崎浄水場 油木ダム系今川表流水 取水口	二崎浄水場 油木ダム系今川表流水 取水口	二崎浄水場 油木ダム系今川表流水 取水口	二崎浄水場 油木ダム系今川表流水 取水口	二崎浄水場 油木ダム系今川表流水 取水口	二崎浄水場 油木ダム系今川表流水 取水口	二崎浄水場 油木ダム系今川表流水 取水口	二崎浄水場 油木ダム系今川表流水 取水口	二崎浄水場 油木ダム系今川表流水 取水口	二崎浄水場 油木ダム系今川表流水 取水口				>20%	>70%	>STD
				R3.4.8	R3.5.13	R3.5.14	R3.6.10	R3.6.10	R3.7.8	R3.8.19	R3.8.19	R3.9.9	R3.9.9	R3.10.14	R3.11.11	R3.12.9	R4.1.13	R4.2.10	R4.3.10						
	天候（前日/当日）	-	--	晴/晴	雨/雨	曇/曇	晴/晴	晴/晴	曇/曇	雨/晴	雨/晴	曇/晴	曇/晴	曇/晴	雨/曇	曇/晴	晴/曇	晴/曇	晴/晴						
	気　温	℃	--	11.0	17.0	21.0	26.0	26.0	30.0	25.0	25.0	25.0	25.0	22.0	10.0	3.0	4.0	7.0	2.0	30.0	2.0	17.4			
	水　温	℃	--	16.3	19.6	22.2	27.0	27.0	27.4	22.1	22.1	25.3	25.3	25.0	12.5	8.3	7.5	6.8	10.1	27.4	6.8	19.0			
	残留塩素	mg/l	--																	0	0	0.0			
1208	ピラクロニル	mg/L	0.01 以下					0.0006			0.0001　未満									0.0006	0	0.0003			
1213	ピロキロン	mg/L	0.05 以下					0.0005　未満												0	0	0			
1217	フェリムゾン	mg/L	0.05 以下										0.0005　未満							0	0	0			
1222	ブタクロール	mg/L	0.03 以下					0.0003　未満												0	0	0			
1300	ピメトロジン	mg/L	0.03 以下					0.0003　未満												0	0	0			
1302	メタアルデヒド	mg/L						0.003			0.001　未満		0.001　未満							0.003	0	0.001			
1303	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1 以下			0.13														0.13	0.13	0.13			
1308	テフリルトリオン	mg/L	0.002 以下								0.00037									0.00037	0.00037	0.00037			
1323	フラメトピル	mg/L	0.02 以下					0.0002　未満												0	0	0			
1327	ジノテフラン	mg/L	0.6 以下										0.006　未満							0	0	0			
1355	クロラントラニリプロール	mg/L						0.0005　未満												0	0	0			
1418	エチプロール	mg/L	0.01 以下								0.0001　未満									0	0	0			
3001	【藍藻類】																			0	0	0			
3005	Merismopedia（ﾒﾘｽﾓﾍﾟｼﾞｱ）	群　体					16		20					10						20	10	15.3			
3006	Microcystis（ﾐｸﾛｷｽﾃｽ）	細　胞							140(5)											140	140	140			
3008	Oscillatoria（ｵｼﾝﾗﾄﾘｱ）	100μm					24		15	12		12		10						24	10	14.6			
3040	----------	---			0															0	0	0			
3041	【珪藻類】																			0	0	0			
3042	Achnanthes（ｱｸﾅﾝﾃｽ）	細　胞										4								4	4	4			
3043	Asterionella（ｱｽﾃﾘｵﾈﾗ）	細　胞			120															120	120	120			
3044	Aulacoseira（ｵｰﾗｺｾｲﾗ）	100μm			472		980		1445	36		56		910						1445	36	649.8			
3045	Cyclotellaｸﾞﾙｰﾌﾟ（ｷｸﾛﾃﾗ ｸﾞﾙｰﾌﾟ）	細　胞			416		2524		1525	116		68		1970						2524	68	1103.2			
3046	Cymbella（ｷﾝﾍﾞﾗ）	細　胞			4				5											5	4	4.5			
3048	Fragilaria（ﾌﾗｷﾞﾗﾘｱ）	細　胞							15											15	15	15			
3050	Navicula（ﾅﾋﾞｸﾗ）	細　胞			16		12		15	4		120								120	4	33.4			
3051	Nitzschia（ﾆｯﾁｱ）	細　胞					276		1915			12		420						1915	12	655.8			
3053	Synedra acus ≧150μm（ｼﾈﾄﾞﾗ ｱｸｽ）	細　胞			12		16		5					30						30	5	15.8			
3067	Attheya（ｱｯﾃｱ）	細　胞							15			4		15						15	4	11.3			
3096	【緑藻類】																			0	0	0			
3097	Ankistrodesmus（ｱﾝｷｽﾄﾛﾃﾞｽﾑｽ）	細　胞			52		52		20					20						52	20	36			
3098	Chlamydomonasｸﾞﾙｰﾌﾟ（ｸﾗﾐﾄﾞﾓﾅｽ ｸﾞﾙｰﾌﾟ）	細　胞			44		788		505	44		48		340						788	44	294.8			
3099	Closterium（ｸﾛｽﾃﾘｳﾑ）	細　胞							5	4										5	4	4.5			
3100	Oocystis（ｵｰｷｽﾃｨｽ）	群　体							5											5	5	5			
3102	Sphaerocystisｸﾞﾙｰﾌﾟ（ｽﾌｪﾛｷｽﾃｨｽ ｸﾞﾙｰﾌﾟ）	群　体										4								4	4	4			
3104	Staurastrum（ｽﾀｳﾗｽﾄﾗﾑ）	細　胞												10						10	10	10			
3116	Actinastrum（ｱｸﾁﾅｽﾄﾗﾑ）	群　体							10					10						10	10	10			
3119	Chodatella（ｺﾀﾞﾃﾗ）	細　胞												10						10	10	10			
3123	Coelastrum（ｺｴﾗｽﾄﾗﾑ）	群　体								4										4	4	4			
3124	Cosmarium（ｺｽﾏﾘｳﾑ）	細　胞							5											5	5	5			
3127	Dictyosphaerium（ｼﾞｸﾃｵｽﾌｪﾘｳﾑ）	群　体					12		50			4		90						90	4	39			
3131	Eudorina（ｺｰﾄﾞﾘﾅ）	群　体					8		5											8	5	6.5			
3140	Micractinium（ﾐｸﾗｸﾁﾆｳﾑ）	群　体					8		10			4								10	4	7.3			
3143	Pediastrum（ﾍﾟﾃﾞｨｱｽﾄﾗﾑ）	細　胞			4				15					25						25	4	14.7			
3146	Quadrigula（ｸｫﾄﾞﾘｸﾞﾗ）	群　体					4													4	4	4			
3147	Scenedesmus（ｾﾈﾃﾞｽﾑｽ）	細　胞			128		604		320	72		24		355						604	24	250.5			
3152	Tetraedron（ﾃﾄﾗｴﾄﾞﾛﾝ）	細　胞					4		5											5	4	4.5			
3171	【クリプト藻類】　*1																			0	0	0			
3172	Cryptomonas（ｸﾘﾌﾟﾄﾓﾅｽ）	細　胞			16		396		10	8		20		5						396	5	75.8			
3176	【黄金藻類】　*1																			0	0	0			
3179	Dinobryon（ｼﾞﾉﾌﾞﾘｵﾝ）	細　胞							15											15	15	15			
3180	Mallomonas（ﾏﾛﾓﾅｽ）	細　胞			8		4							10						10	4	7.3			
3196	【ミドリムシ藻類】　*1																			0	0	0			
3197	Euglena（ﾕｰｸﾞﾚﾅ）	細　胞							5											5	5	5			
3203	【ラフィド藻類】　*1																			0	0	0			
3204	Merotrichia（ﾒﾛﾄﾘｷｱ）	細　胞												5						5	5	5			
3310																				0	0	0			
3311	【藍藻類　計】				0		40		175	12		12		20						175	0	43.2			
3312	【珪藻類　計】				1040		3808		4940	156		264		3345						4940	156	2258.8			
3313	【緑藻類　計】				228		1480		955	124		84		860						1480	84	621.8			
	報　告　書　番　号			W2100297	W2101303	W2101302	W2102466	W2102471	W2103526	W2105252	W2105257	W2105737	W2105742	W2107240	W2108246	W2109275	W2110273	W2111354	W2112331	---	---	---	---	---	---

<：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　　苅田町　上下水道課

検査期間　　令和3年4月　～　令和4年3月

二崎浄水場　油木ダム系今川表流水　取水口

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果 二崎浄水場 油木ダム系今川表流水 取水口 R3.4.8	R3.5.13	R3.5.14	R3.6.10	R3.6.10	R3.7.8	R3.8.19	R3.8.19	R3.9.9	R3.9.9	R3.10.14	R3.11.11	R3.12.9	R4.1.13	R4.2.10	R4.3.10	最高値	最低値	平均値	水質基準超過数 >20%	>70%	>STD
	天候（前日/当日）	-	--	晴/晴	雨/雨	曇/曇	晴/晴	晴/晴	曇/曇	雨/晴	雨/晴	曇/晴	曇/晴	曇/晴	雨/曇	曇/晴	晴/曇	晴/曇	晴/晴						
	気　温	℃	--	11.0	17.0	21.0	26.0	26.0	30.0	25.0	25.0	25.0	25.0	22.0	10.0	3.0	4.0	7.0	2.0	30.0	2.0	17.4			
	水　温	℃	--	16.3	19.6	22.2	27.0	27.0	27.4	22.1	22.1	25.3	25.3	25.0	12.5	8.3	7.5	6.8	10.1	27.4	6.8	19.0			
	残留塩素	mg/l	--																	0	0	0.0			
3314	【その他藻類　計】*1				24		400		30	8		20		20						400	8	83.7			
3316																				0	0	0			
3317	総生物数				1292		5728		6100	300		380		4245						6100	300	3007.5			
3318	生物種類数				12		17		26	9		13		18						26	9	15.8			
	報告書番号			W2100297	W2101303	W2101302	W2102466	W2102471	W2103526	W2105252	W2105257	W2105737	W2105742	W2107240	W2108246	W2109275	W2110273	W2111354	W2112331	---	---	---	---	---	---

<：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　　苅田町　上下水道課

検査期間　　令和3年4月　～　令和4年1月　　二崎浄水場　山口ダム

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果																最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				二崎浄水場 山口ダム	二崎浄水場 山口ダム	二崎浄水場 山口ダム	二崎浄水場 山口ダム	二崎浄水場 山口ダム	二崎浄水場 山口ダム	二崎浄水場 山口ダム	二崎浄水場 山口ダム	二崎浄水場 山口ダム	二崎浄水場 山口ダム	二崎浄水場 山口ダム	二崎浄水場 山口ダム	二崎浄水場 山口ダム	二崎浄水場 山口ダム	二崎浄水場 山口ダム	二崎浄水場 山口ダム				>20%	>70%	>STD
				R3.4.8	R3.4.22	R3.5.13	R3.5.24	R3.6.10	R3.6.24	R3.7.8	R3.7.21	R3.8.5	R3.8.19	R3.9.9	R3.9.21	R3.10.14	R3.10.28	R3.12.9	R4.1.13						
	天候（前日/当日）	－	--	晴/晴	晴/晴	雨/雨	晴/雨	晴/晴	晴/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴	雨/晴	曇/晴	晴/晴	曇/晴	晴/晴	曇/晴	晴/曇						
	気　温	℃	--	9.0	12.0	17.0	18.0	24.0	22.0	28.0	26.0	26.0	23.0	25.0	23.0	20.0	13.0	3.0	3.0	28.0	3.0	18.3			
	水　温	℃	--	16.0	16.7	19.5	21.9	26.3	26.7	26.8	27.3	29.6	23.8	25.2	23.8	23.9	18.5	12.0	7.4	29.6	7.4	21.6			
	残留塩素	mg/l	--																	0	0	0.0			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下					78						680						680	78	379			1
1002	大腸菌	－	検出されないこと							検出しない									検出	0	0	0			1
1003	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下					0.0003 未満						0.0003 未満						0	0	0			
1004	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下					0.00005 未満						0.00005 未満						0	0	0			
1005	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下					0.001 未満						0.001 未満						0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下					0.001 未満						0.001 未満						0	0	0			
1007	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下					0.001 未満						0.001 未満						0	0	0			
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下					0.002 未満						0.002 未満						0	0	0			
1009	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下					0.004 未満						0.005						0.005	0	0.0025			
1010	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01 以下					0.001 未満						0.001 未満						0	0	0			
1011	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下					0.2						0.7						0.7	0.2	0.45			
1012	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下					0.08 未満						0.09						0.09	0	0.045			
1013	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下					0.02 未満						0.02 未満						0	0	0			
1014	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下											0.0002 未満						0	0	0			
1015	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下											0.005 未満						0	0	0			
1016	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04 以下											0.004 未満						0	0	0			
1017	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下											0.002 未満						0	0	0			
1018	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下											0.001 未満						0	0	0			
1019	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下											0.001 未満						0	0	0			
1020	ベンゼン	mg/L	0.01 以下											0.001 未満						0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下					0.01 未満						0.01 未満						0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下					0.07						0.08						0.08	0.07	0.075			
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下					0.06						0.05						0.06	0.05	0.055			
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下					0.01 未満						0.01 未満						0	0	0			
1036	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下					7						6						7	6	6.5			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下					0.011						0.008						0.011	0.008	0.0095			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下					6.4						5.9						6.4	5.9	6.15			
1039	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300 以下					37						35						37	35	36			
1040	蒸発残留物	mg/L	500 以下					96						77						96	77	86			
1041	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下					0.02 未満						0.02 未満						0	0	0			
1042	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下											0.000001						0.000001	0.000001	0.000001			
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下											0.000001						0.000001	0.000001	0.000001			
1044	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下					0.005 未満						0.005 未満						0	0	0			
1045	フェノール類	mg/L	0.005 以下					0.0005 未満						0.0005 未満						0	0	0			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下					2.0						1.3						2.0	1.3	1.65			
1047	ｐＨ値	－	5.8～8.6					9.1						8.3						9.1	8.3	8.7			1
1048	味	－	異常でないこと					－						－						0	0	0			
1049	臭気	－	異常でないこと					カビ臭						藻臭						0	0	0			2
1050	色度	度	5 以下					4						4						4	4	4			
1051	濁度	度	2 以下					3.2						2.5						3.2	2.5	2.85			2
1052	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下											0.001 未満						0	0	0			
1053	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下											0.0002 未満						0	0	0			
1054	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下											0.001 未満						0	0	0			
1055	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下											0.0004 未満						0	0	0			
1056	トルエン	mg/L	0.4 以下											0.02 未満						0	0	0			
1057	フタル酸ジ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L	0.08 以下											0.008 未満						0	0	0			
1064	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下											0.03 未満						0	0	0			
1065	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02 以下											0.002 未満						0	0	0			
1070	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下											0.01 未満						0	0	0			
1073	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL								2									0	2	0	1			
1074	大腸菌(MPN)	個/100mL	1.8未満					1.8 未満						7.8						7.8	0	3.9			1
1078	クリプトスポリジウム	個/10L						0										0		0	0	0			
1079	ジアルジア	個/10L						0										0		0	0	0			
1083	アンモニア態窒素	mg/L	－					0.05 未満						0.05 未満					0.05 未満	0	0	0			
1085	生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ)	mg/L	－					2.4						1.3					1.4	2.4	1.3	1.7			
1086	化学的酸素要求量(ＣＯＤ)	mg/L	－					3.9						2.9					1.8	3.9	1.8	2.87			
1087	総リン(全リン)	mg/L	－					0.028						0.012					0.011	0.028	0.011	0.017			
1089	総窒素(全窒素)	mg/L	－					0.44						0.83					0.58	0.83	0.44	0.617			
1404	ピコプランクトン	細胞/mL	－					3500		7800			1700	5300						7800	1700	4575			
	報告書番号			W2100298	W2100812	W2101304	W2101787	W2102467	W2102968	W2103527	W2104098	W2104648	W2105253	W2105738	W2106428	W2107241	W2107602	W2109276	W2110274	---	---	---	---	---	---

<：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　　苅田町　上下水道課

検査期間　　令和3年4月　～　令和4年1月　　二崎浄水場　山口ダム

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果 二崎浄水場 山口ダム R3.4.8	R3.4.22	R3.5.13	R3.5.24	R3.6.10	R3.6.24	R3.7.8	R3.7.21	R3.8.5	R3.8.19	R3.9.9	R3.9.21	R3.10.14	R3.10.28	R3.12.9	R4.1.13	最高値	最低値	平均値	水質基準超過数 >20%	>70%	>STD
	天候（前日/当日）	-	--	晴/晴	晴/晴	雨/雨	晴/雨	晴/晴	晴/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴	雨/晴	曇/晴	晴/晴	曇/晴	晴/晴	曇/晴	晴/曇						
	気　温	℃	--	9.0	12.0	17.0	18.0	24.0	22.0	28.0	26.0	26.0	23.0	25.0	23.0	20.0	13.0	3.0	3.0	28.0	3.0	18.3			
	水　温	℃	--	16.0	16.7	19.5	21.9	26.3	26.7	26.8	27.3	29.6	23.8	25.2	23.8	23.9	18.5	12.0	7.4	29.6	7.4	21.6			
	残留塩素	mg/l	--																	0	0	0.0			
3001	【藍藻類】																			0	0	0			
3004	Chroococcus（ｸﾛｵｺｯｸｽ）	群　体									24	305		8						305	8	112.3			
3006	Microcystis（ﾐｸﾛｷｽﾃｽ）	細　胞		4(160)					2052(28)	1232(20)	1000(16)	620(15)	300(4)	576(16)	412(8)	652(8)	884(12)			2052	4	773.2			
3008	Oscillatoria（ｵｼﾗﾄﾘｱ）	100μm						3475	4080	80	16			32	32		12			4080	12	1103.9			
3040	----------	---			0	0	0													0	0	0			
3041	【珪藻類】																			0	0	0			
3042	Achnanthes（ｱｸﾅﾝﾃｽ）	細　胞							12					8						12	8	10			
3043	Asterionella（ｱｽﾃﾘｵﾈﾗ）	細　胞			28	85														85	28	56.5			
3044	Aulacoseira（ｵｰﾗｺｾｲﾗ）	100μm		12	16	10	8	15					8	44	136	276	104			276	8	62.9			
3045	Cyclotellaｸﾞﾙｰﾌﾟ（ｷｸﾛﾃﾗ ｸﾞﾙｰﾌﾟ）	細　胞		88	684	2640	192	4210	564	1060	680	35	188	96	304	188	8			4210	8	781.2			
3046	Cymbella（ｷﾝﾍﾞﾗ）	細　胞												8						8	8	8			
3050	Navicula（ﾅﾋﾞｹﾗ）	細　胞		4		25	8	5		12	8	5		44		4	4			44	4	11.9			
3051	Nitzschia（ﾆｯﾁｱ）	細　胞		4									4	4		12				12	4	6.0			
3053	Synedra acus ≧150μm（ｼﾈﾄﾞﾗ ｱｸｽ）	細　胞							4		4									4	4	4			
3067	Attheya（ｱｯﾃｱ）	細　胞												32	60	40	20			60	20	38			
3081	Rhizosolenia（ﾘｿﾞｿﾚﾆｱ）	細　胞						5		8				8	8	4				8	4	6.6			
3096	【緑藻類】																			0	0	0			
3097	Ankistrodesmus（ｱﾝｷｽﾄﾛﾃﾞｽﾑｽ）	細　胞		4	4	5	4	5							4					5	4	4.3			
3098	Chlamydomonasｸﾞﾙｰﾌﾟ（ｸﾗﾐｼﾞﾓﾅｽ ｸﾞﾙｰﾌﾟ）	細　胞		76	56	1455	16	545	4960	408	56	400	116	172	24	24	108			4960	16	601.1			
3099	Closterium（ｸﾛｽﾃﾘｳﾑ）	細　胞			4									8		8	8			8	4	7			
3100	Oocystis（ｵｰｷｽﾃｨｽ）	群　体							8		8	5		4		4				8	4	5.8			
3101	Pandorina（ﾊﾟﾝﾄﾞﾘﾅ）	群　体											4							4	4	4			
3102	Sphaerocystisｸﾞﾙｰﾌﾟ（ｽﾌｪﾛｷｽﾃｨｽ ｸﾞﾙｰﾌﾟ）	群　体											8		12					12	8	10			
3104	Staurastrum（ｽﾀｳﾗｽﾄﾙﾑ）	細　胞			4		4			12	4	20		4		4	16			20	4	8.5			
3119	Chodatella（ｺﾀﾞﾃﾗ）	細　胞										5			4					5	4	4.5			
3123	Coelastrum（ｺｴﾗｽﾄﾙﾑ）	群　体			4	20	4	30	64		28	10	12		4	12				64	4	18.8			
3124	Cosmarium（ｺｽﾏﾘｳﾑ）	細　胞				5				8	8	20				4				20	4	9			
3127	Dictyosphaerium（ｼﾞｸﾃｨｽﾌｪﾘｳﾑ）	群　体					4									20				20	4	12			
3133	Golenkinia（ｺﾞﾚﾝｷﾆｱ）	細　胞		4																4	4	4			
3140	Micractinium（ﾐｸﾗｸﾁﾆｳﾑ）	群　体									4				4					4	4	4			
3147	Scenedesmus（ｾﾈﾃﾞｽﾑｽ）	細　胞		24		70	124	555	168	152	204	3835	112	28	28	808	152			3835	24	481.5			
3152	Tetraedron（ﾃﾄﾗｴﾄﾞﾛﾝ）	細　胞		4	20	40	48	300	192	88	28	210	20	8	8	12	16			300	4	71.0			
3155	Nephrocytium（ﾈﾌﾛｷﾁｳﾑ）	群　体			36	25	12													36	12	24.3			
3171	【クリプト藻類】　*1																			0	0	0			
3172	Cryptomonas（ｸﾘﾌﾟﾄﾓﾅｽ）	細　胞		56	28	35	12	15	44	60	80	225	16	8	112	52	140			225	8	63.1			
3176	【黄金藻類】　*1																			0	0	0			
3179	Dinobryon（ｼﾞﾉﾌﾞﾘｵﾝ）	細　胞		12				20												20	12	16.0			
3180	Mallomonas（ﾏﾛﾓﾅｽ）	細　胞			56			5								32	4			56	4	24.2			
3186	【渦鞭毛藻類】　*1																			0	0	0			
3187	Ceratium（ｹﾗﾁｳﾑ）	細　胞													4					4	4	4			
3246	【ワムシ類】　*2																			0	0	0			
3261	Polyarthra（ﾎﾟﾘｱﾙｽﾗ）	個　体					4													4	4	4			
3310																				0	0	0			
3311	【藍藻類　計】			4	0	0	0	3475	6132	1312	1040	925	300	616	444	652	896			6132	0	1128.3			
3312	【珪藻類　計】			108	728	2760	208	4235	580	1080	692	40	200	244	508	524	136			4235	40	860.2			
3313	【緑藻類　計】			112	128	1620	216	1435	5392	668	340	4505	272	224	88	896	300			5392	88	1156.9			
3314	【その他藻類　計】*1			68	84	35	12	40	44	60	80	225	16	8	116	84	144			225	8	72.6			
3315	【動物　計】*2						4													4	4	4			
3316																				0	0	0			
3317	総生物数			292	940	4415	440	9185	12148	3120	2152	5695	788	1092	1156	2156	1476			12148	440	3218.2			
3318	生物種類数			12	12	12	13	13	11	11	15	13	11	18	16	18	13			18	11	13.4			
	報告書番号			W2100298	W2100812	W2101304	W2101787	W2102467	W2102968	W2103527	W2104098	W2104648	W2105253	W2105738	W2106428	W2107241	W2107602	W2109276	W2110274	---	---	---	---	---	---

<：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　　苅田町　上下水道課

検査期間　　令和3年4月　～　令和4年1月　　南原浄水場　井の口池

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果																最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池				>20%	>70%	>STD
				R3.4.8	R3.4.22	R3.5.13	R3.5.24	R3.6.10	R3.6.24	R3.7.8	R3.7.21	R3.8.5	R3.8.19	R3.9.9	R3.9.21	R3.10.14	R3.10.28	R3.12.9	R4.1.13						
	天候（前日/当日）	－	--	晴/晴	晴/晴	雨/雨	晴/雨	晴/晴	晴/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴	雨/晴	曇/晴	晴/晴	曇/晴	晴/晴	曇/晴	晴/曇						
	気　温	℃	--	9.0	12.0	17.0	18.0	24.0	23.0	28.0	26.0	27.0	28.0	25.0	23.0	20.0	13.0	3.0	4.0	28.0	3.0	18.8			
	水　温	℃	--	15.7	16.8	19.6	21.0	24.7	25.0	26.2	26.8	29.7	20.8	24.7	24.7	24.5	18.7	10.7	7.2	29.7	7.2	21.1			
	残留塩素	mg/1	--																	0	0	0.0			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下					330						900						900	330	615			2
1002	大腸菌	－	検出されないこと							検出しない									検出	0	0	0			1
1003	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下					0.0003 未満						0.0003 未満						0	0	0			
1004	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下					0.00005 未満						0.00005 未満						0	0	0			
1005	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下					0.001 未満						0.001 未満						0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下					0.001 未満						0.001 未満						0	0	0			
1007	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下					0.002						0.002						0.002	0.002	0.002			
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下					0.002 未満						0.002 未満						0	0	0			
1009	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下					0.004 未満						0.007						0.007	0	0.0035			
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下					0.001 未満						0.001 未満						0	0	0			
1011	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下					0.3						0.5						0.5	0.3	0.4			
1012	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下					0.08						0.12						0.12	0.08	0.1			
1013	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下					0.02 未満						0.02 未満						0	0	0			
1014	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下											0.0002 未満						0	0	0			
1015	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下											0.005 未満						0	0	0			
1016	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04 以下											0.004 未満						0	0	0			
1017	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下											0.002 未満						0	0	0			
1018	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下											0.001 未満						0	0	0			
1019	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下											0.001 未満						0	0	0			
1020	ベンゼン	mg/L	0.01 以下											0.001 未満						0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下					0.01 未満						0.01 未満						0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下					0.03						0.06						0.06	0.03	0.045			
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下					0.04						0.05						0.05	0.04	0.045			
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下					0.02						0.14						0.14	0.02	0.08			
1036	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下					8						6						8	6	7			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下					0.018						0.044						0.044	0.018	0.031			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下					9.2						6.2						9.2	6.2	7.7			
1039	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300 以下					133						125						133	125	129			
1040	蒸発残留物	mg/L	500 以下					201						175						201	175	188			
1041	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下					0.02 未満						0.02 未満						0	0	0			
1042	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下											0.000002						0.000002	0.000002	0.000002			
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下											0.000003						0.000003	0.000003	0.000003			
1044	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下					0.005 未満						0.005 未満						0	0	0			
1045	フェノール類	mg/L	0.005 以下					0.0005 未満						0.0005 未満						0	0	0			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下					1.6						1.5						1.6	1.5	1.55			
1047	ｐＨ値	－	5.8～8.6					8.2						8.1						8.2	8.1	8.15			
1048	味	－	異常でないこと					―						―						0	0	0			
1049	臭気	－	異常でないこと					藻臭						藻臭						0	0	0			2
1050	色度	度	5 以下					5						3						5	3	4			
1051	濁度	度	2 以下					2.5						6.2						6.2	2.5	4.35			2
1052	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下											0.001 未満						0	0	0			
1053	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下											0.0003						0.0003	0.0003	0.0003			
1054	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下											0.001 未満						0	0	0			
1055	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下											0.0004 未満						0	0	0			
1056	トルエン	mg/L	0.4 以下											0.02 未満						0	0	0			
1057	フタル酸ジ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L	0.08 以下											0.008 未満						0	0	0			
1064	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下											0.03 未満						0	0	0			
1065	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02 以下											0.002 未満						0	0	0			
1070	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下											0.01 未満						0	0	0			
1073	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL								2									0	2	0	1			
1074	大腸菌(MPN)	個/100mL	1.8未満					1.8 未満						1.8 未満						0	0	0			
1078	クリプトスポリジウム	個/10L						0										0		0	0	0			
1079	ジアルジア	個/10L						0										0		0	0	0			
1080	ミクロキスチン　ＬＲ	mg/L						0.0001 未満						0.0001 未満						0	0	0			
1081	ミクロキスチン　ＲＲ	mg/L						0.0001 未満						0.0001 未満						0	0	0			
1083	アンモニア態窒素	mg/L	―					0.13						0.05 未満					0.05 未満	0.13	0	0.043			
1085	生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ)	mg/L	―					2.3						1.5					3.6	3.6	1.5	2.47			
1086	化学的酸素要求量(ＣＯＤ)	mg/L	―					3.1						3.4					9.8	9.8	3.1	5.43			
1087	総リン(全リン)	mg/L	―					0.030						0.019					0.033	0.033	0.019	0.0273			
	報告書番号			W2100299	W2100813	W2101305	W2101788	W2102468	W2102969	W2103528	W2104099	W2104649	W2105254	W2105739	W2106429	W2107242	W2107603	W2109277	W2110275	---	---	---	---	---	---

<：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　　苅田町　上下水道課

検査期間　　令和3年4月　～　令和4年1月　　南原浄水場　井の口池

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果																最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池				>20%	>70%	>STD
				R3.4.8	R3.4.22	R3.5.13	R3.5.24	R3.6.10	R3.6.24	R3.7.8	R3.7.21	R3.8.5	R3.8.19	R3.9.9	R3.9.21	R3.10.14	R3.10.28	R3.12.9	R4.1.13						
	天候（前日/当日）	-	--	晴/晴	晴/晴	雨/雨	晴/雨	晴/晴	晴/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴	雨/晴	曇/晴	晴/晴	曇/晴	晴/晴	曇/晴	晴/曇						
	気　温	℃	--	9.0	12.0	17.0	18.0	24.0	23.0	28.0	26.0	27.0	28.0	25.0	23.0	20.0	13.0	3.0	4.0	28.0	3.0	18.8			
	水　温	℃	--	15.7	16.8	19.6	21.0	24.7	25.0	26.2	26.8	29.7	20.8	24.7	24.7	24.5	18.7	10.7	7.2	29.7	7.2	21.1			
	残留塩素	mg/l	--																	0	0	0.0			
1089	総窒素(全窒素)	mg/L	－					0.54						0.65					0.47	0.65	0.47	0.553			
1404	ピコプランクトン	細胞/mL	－					8300		2100			380	6600						8300	380	4345			
3001	【藍藻類】																			0	0	0			
3004	Chroococcus (ｸﾛｵｺｯｸｽ)	群　体												10						10	10	10			
3005	Merismopedia (ﾒﾘｽﾓﾍﾟｼﾞｱ)	群　体								10	15				10					15	10	11.7			
3006	Microcystis (ﾐｸﾛｷｽﾃｽ)	細　胞															3875(50)			3875	3875	3875			
3008	Oscillatoria (ｵｼﾝﾄﾘｱ)	100μm		16	140	160	864		12	20	10	160	95	2910	1290	7000	415			7000	10	1007.1			
3040	----------	---						0												0	0	0			
3041	【珪藻類】																			0	0	0			
3042	Achnanthes (ｱｸﾅﾝﾃｽ)	細　胞								345	315						15			345	15	225			
3044	Aulacoseira (ｵｰﾗｺｾｲﾗ)	100μm						16					10	20						20	10	15.3			
3045	Cyclotellaｸﾞﾙｰﾌﾟ (ｷｸﾛﾃﾗ ｸﾞﾙｰﾌﾟ)	細　胞		12	200	65	32	28	92	85	60	30	60	200	210	55	20			210	12	82.1			
3048	Fragilaria (ﾌﾗｷﾞﾗﾘｱ)	細　胞		16																16	16	16			
3050	Navicula (ﾅﾋﾞｸﾗ)	細　胞		24		15		4	4											15	4	11.8			
3051	Nitzschia (ﾆｯｼﾞｱ)	細　胞		68			4	24	12	15	485	470	200	330	1280	205	780			1280	4	322.8			
3055	Synedra sp. (ｼﾈﾄﾞﾗ)	細　胞		92	3515	45		3740	868	1640	4370									4370	45	2038.6			
3067	Attheya (ｱｯﾃｱ)	細　胞		4																4	4	4			
3096	【緑藻類】																			0	0	0			
3097	Ankistrodesmus (ｱﾝｷｽﾄﾛﾃﾞｽﾑｽ)	細　胞		20	10				4	5		890	1095	60	50					1095	4	266.8			
3098	Chlamydomonasｸﾞﾙｰﾌﾟ (ｸﾗﾐﾄﾞﾓﾅｽ ｸﾞﾙｰﾌﾟ)	細　胞		52	40	20		124	176	140	220	310	95	770	3170	20	140			3170	20	405.9			
3099	Closterium (ｸﾛｽﾃﾘｳﾑ)	細　胞							4											4	4	4			
3100	Oocystis (ｵｰｷｽﾃｽ)	群　体											10							10	10	10			
3104	Staurastrum (ｽﾀｳﾗｽﾄﾙﾑ)	細　胞		4	10				44											44	4	19.3			
3123	Coelastrum (ｺｴﾗｽﾄﾙﾑ)	群　体		8		5		4	16					10						16	4	8.6			
3124	Cosmarium (ｺｽﾏﾘｳﾑ)	細　胞						8	12	225	90	750	5	20	70	545	550			750	5	227.5			
3127	Dictyosphaerium (ｼﾞｸﾃｵｽﾌｪﾘｳﾑ)	群　体		8		15		24	1452	15	210	40	45	370	30					1452	8	220.9			
3133	Golenkinia (ｺﾞﾚﾝｷﾆｱ)	細　胞				5					15									15	5	10			
3140	Micractinium (ﾐｸﾗｸﾁﾆｳﾑ)	群　体		8	170	5			8											170	5	47.8			
3143	Pediastrum (ﾍﾟﾃﾞｱｽﾄﾙﾑ)	細　胞				5														5	5	5			
3147	Scenedesmus (ｾﾈﾃﾞｽﾑｽ)	細　胞		3692	6220	6025	332	96	3908	5420	940	4310	50	7050	6520	730	895			7050	50	3299.1			
3148	Schroederia (ｼｭﾛｴﾃﾞﾘｱ)	細　胞		16																16	16	16			
3171	【クリプト藻類】　*1																			0	0	0			
3172	Cryptomonas (ｸﾘﾌﾟﾄﾓﾅｽ)	細　胞			20	50	4	36	64			10	15							64	4	28.4			
3176	【黄金藻類】　*1																			0	0	0			
3179	Dinobryon (ｼﾞﾉﾌﾞﾘｵﾝ)	細　胞		8						10										10	8	9			
3196	【ミドリムシ藻類】　*1																			0	0	0			
3197	Euglena (ﾕｰｸﾞﾚﾅ)	細　胞			5	5			4	5	10		5							10	4	5.7			
3310																				0	0	0			
3311	【藍藻類　計】			16	140	160	864	0	12	30	25	160	95	2920	1300	7000	4290			7000	0	1215.1			
3312	【珪藻類　計】			216	3715	125	36	3812	976	2085	5230	500	270	550	1490	260	815			5230	36	1434.3			
3313	【緑藻類　計】			3808	6450	6080	332	256	5624	5805	1475	6300	1300	8280	9840	1295	1585			9840	256	4173.6			
3314	【その他藻類　計】*1			8	25	55	4	36	68	15	10	10	20							68	4	25.1			
3316																				0	0	0			
3317	総生物数			4048	10330	6420	1236	4104	6680	7935	6740	6970	1685	11750	12630	8555	6690			12630	1236	6840.9			
3318	生物種類数			16	10	13	5	11	16	13	12	9	12	11	9	6	8			16	5	10.8			
	報 告 書 番 号			W2100299	W2100813	W2101305	W2101788	W2102468	W2102969	W2103528	W2104099	W2104649	W2105254	W2105739	W2106429	W2107242	W2107603	W2109277	W2110275	---	---	---	---	---	---

<：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　苅田町　上下水道課

検査期間　令和3年4月　～　令和4年3月　　二崎浄水場　二崎浄水場系　稲光地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果															最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				二崎浄水場 二崎浄水場系 稲光地区 給水栓	二崎浄水場 二崎浄水場系 稲光地区 給水栓	二崎浄水場 二崎浄水場系 稲光地区 給水栓	二崎浄水場 二崎浄水場系 稲光地区 給水栓	二崎浄水場 二崎浄水場系 稲光地区 給水栓	二崎浄水場 二崎浄水場系 稲光地区 給水栓	二崎浄水場 二崎浄水場系 稲光地区 給水栓	二崎浄水場 二崎浄水場系 稲光地区 給水栓	二崎浄水場 二崎浄水場系 稲光地区 給水栓	二崎浄水場 二崎浄水場系 稲光地区 給水栓	二崎浄水場 二崎浄水場系 稲光地区 給水栓	二崎浄水場 二崎浄水場系 稲光地区 給水栓							>20%	>70%	>STD
				R3.4.8	R3.5.13	R3.6.10	R3.7.8	R3.8.19	R3.9.9	R3.10.14	R3.11.11	R3.12.9	R4.1.13	R4.2.10	R4.3.10									
	天候（前日/当日）	－	--	晴/晴	雨/雨	晴/晴	曇/曇	雨/晴	曇/晴	曇/晴	雨/曇	曇/晴	晴/曇	晴/曇	晴/晴									
	気　温	℃	--	9.0	17.0	26.0	28.0	23.0	25.0	20.0	10.0	3.0	3.0	4.0	2.0				28.0	2.0	14.2			
	水　温	℃	--	16.4	19.6	24.7	25.6	26.8	27.8	26.2	20.0	15.7	11.9	10.8	11.5				27.8	10.8	19.8			
	残留塩素	mg/l	--	0.2	0.3	0.2	0.1	0.5	0.6	0.3	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5				0.6	0.1	0.4			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
1002	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				0	0	0			
1003	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下			0.0003 未満			0.0003 未満										0	0	0			
1004	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下			0.00005 未満			0.00005 未満										0	0	0			
1005	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満										0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満										0	0	0			
1007	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満										0	0	0			
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下			0.002 未満			0.002 未満										0	0	0			
1009	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下			0.004 未満			0.004 未満										0	0	0			
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				0	0	0			
1011	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下			0.5			0.7										0.7	0.5	0.6			
1012	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下			0.08 未満			0.08										0.08	0	0.04			
1013	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下			0.02 未満			0.02 未満										0	0	0			
1014	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下			0.0002 未満			0.0002 未満										0	0	0			
1015	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下			0.005 未満			0.005 未満										0	0	0			
1016	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04 以下			0.004 未満			0.004 未満										0	0	0			
1017	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下			0.002 未満			0.002 未満										0	0	0			
1018	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満										0	0	0			
1019	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満										0	0	0			
1020	ベンゼン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満										0	0	0			
1021	塩素酸	mg/L	0.6 以下			0.12			0.22			0.07			0.06 未満				0.22	0	0.102	1		
1022	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満				0	0	0			
1023	クロロホルム	mg/L	0.06 以下			0.046	0.036	0.019	0.017			0.029			0.017				0.046	0.017	0.0273	5	1	
1024	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下			0.003 未満			0.005			0.003			0.007				0.007	0	0.0038	1		
1025	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下			0.002	0.003	0.002	0.003			0.001			0.002				0.003	0.001	0.0022			
1026	臭素酸	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				0	0	0			
1027	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下			0.057	0.050	0.027	0.027			0.037			0.026				0.057	0.026	0.0373	6		
1028	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下			0.021			0.009			0.017			0.010				0.021	0.009	0.0142	4		
1029	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下			0.009	0.011	0.006	0.007			0.007			0.007				0.011	0.006	0.0078	5		
1030	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				0	0	0			
1031	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満				0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下			0.01 未満			0.01 未満										0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下			0.04			0.04			0.02			0.02				0.04	0.02	0.03			
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満				0	0	0			
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下			0.01 未満			0.01 未満										0	0	0			
1036	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下			10			9										10	9	9.5			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下			0.005 未満			0.005 未満										0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	12.1	12.4	13.5	13.4	12.1	11.8	12.4	12.5	11.7	10.3	9.9	11.9				13.5	9.9	12			
1039	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300 以下			35			38										38	35	36.5			
1040	蒸発残留物	mg/L	500 以下			94			89			83			110				110	83	94	1		
1041	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下			0.02 未満			0.02 未満										0	0	0			
1042	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下		0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000003	0.000002								0.000003	0	0.0000014	1		
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下		0.000001	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000001								0.000003	0	0.0000011	1		
1044	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下			0.005 未満			0.005 未満										0	0	0			
1045	フェノール類	mg/L	0.005 以下			0.0005 未満			0.0005 未満										0	0	0			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.9	0.8	1.4	1.2	0.6	0.6	0.7	0.4	0.9	0.6	0.7	0.8				1.4	0.4	0.8	8		
1047	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.4	7.4	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5				7.6	7.4	7.5		12	
1048	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1049	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満				0.6	0	0.05			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満				0	0	0			
1052	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下						0.001 未満										0	0	0			
1053	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下						0.0002 未満										0	0	0			
1054	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下						0.001 未満										0	0	0			
1055	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下						0.0004 未満										0	0	0			
1056	トルエン	mg/L	0.4 以下						0.02 未満										0	0	0			
1057	フタル酸ジ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L	0.08 以下						0.008 未満										0	0	0			
1058	亜塩素酸	mg/L	0.6 以下			0.06 未満			0.06 未満										0	0	0			
1060	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下			0.004			0.002										0.004	0.002	0.003	1		
	報告書番号			W2100300	W2101306	W2102469	W2103529	W2105255	W2105740	W2107243	W2108247	W2109278	W2110276	W2111355	W2112332				---	---	---	---	---	---

＜：未満を表します。

水　質　検　査　結　果　一　覧　表

依頼者名称　　苅田町　上下水道課

検査期間　　令和3年4月　～　令和4年3月　　二崎浄水場　二崎浄水場系　稲光地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果															最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				二崎浄水場 二崎浄水場系 稲光地区 給水栓	二崎浄水場 二崎浄水場系 稲光地区 給水栓	二崎浄水場 二崎浄水場系 稲光地区 給水栓	二崎浄水場 二崎浄水場系 稲光地区 給水栓	二崎浄水場 二崎浄水場系 稲光地区 給水栓	二崎浄水場 二崎浄水場系 稲光地区 給水栓	二崎浄水場 二崎浄水場系 稲光地区 給水栓	二崎浄水場 二崎浄水場系 稲光地区 給水栓	二崎浄水場 二崎浄水場系 稲光地区 給水栓	二崎浄水場 二崎浄水場系 稲光地区 給水栓	二崎浄水場 二崎浄水場系 稲光地区 給水栓	二崎浄水場 二崎浄水場系 稲光地区 給水栓							>20%	>70%	>STD
				R3.4.8	R3.5.13	R3.6.10	R3.7.8	R3.8.19	R3.9.9	R3.10.14	R3.11.11	R3.12.9	R4.1.13	R4.2.10	R4.3.10									
	天候（前日/当日）	－	--	晴/晴	雨/雨	晴/晴	曇/曇	雨/晴	曇/晴	曇/晴	雨/曇	曇/晴	晴/曇	晴/曇	晴/晴									
	気　　温	℃	--	9.0	17.0	26.0	28.0	23.0	25.0	20.0	10.0	3.0	3.0	4.0	2.0				28.0	2.0	14.2			
	水　　温	℃	--	16.4	19.6	24.7	25.6	26.8	27.8	26.2	20.0	15.7	11.9	10.8	11.5				27.8	10.8	19.8			
	残留塩素	mg/l	--	0.2	0.3	0.2	0.1	0.5	0.6	0.3	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5				0.6	0.1	0.4			
1061	抱水クロラール	mg/L	0.02 以下			0.010			0.006										0.010	0.006	0.008	2		
1062	残留塩素	mg/L	1 以下			0.2			0.6										0.6	0.2	0.4			
1063	遊離炭酸	mg/L	20 以下			3.4			3.4										3.4	3.4	3.4			
1064	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下						0.03　未満										0	0	0			
1065	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02 以下						0.002　未満										0	0	0			
1066	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L	3 以下			3.4			1.2										3.4	1.2	2.3	1		1
1067	臭気強度(ＴＯＮ)	－	3 以下			1　未満			1　未満										0	0	0			
1068	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	－	極力0に近づける			-1.4			-1.2										-1.2	-1.4	-1.3			
1069	従属栄養細菌	CFU/mL	2000 以下			3			2			1			0				3	0	1.5			
1070	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下						0.01　未満										0	0	0			
1255	ヨウ素１３１	Bq/kg	検出せず		検出せず														0	0	0			
1256	セシウム１３４	Bq/kg	検出せず		検出せず														0	0	0			
1257	セシウム１３７	Bq/kg	検出せず		検出せず														0	0	0			
1262	クリプトスポリジウム	個/20L											0						0	0	0			
1263	ジアルジア	個/20L											0						0	0	0			
1264	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	10～100			35			38										38	35	36.5			
1265	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下			0.001			0.001　未満										0.001	0	0.0005			
1266	蒸発残留物	mg/L	30～200			94			89										94	89	92			
1267	濁度	度	1 以下			0.1　未満			0.1　未満										0	0	0			
1268	ｐＨ値	－	7.5 程度			7.6			7.6										7.6	7.6	7.6			
1272	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下			0.04			0.04			0.02			0.02				0.04	0.02	0.03			
1429	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	0.00005 以下				0.000005未満												0	0	0			
	報　告　書　番　号			W2100300	W2101306	W2102469	W2103529	W2105255	W2105740	W2107243	W2108247	W2109278	W2110276	W2111355	W2112332				---	---	---	---	---	---

<：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　　苅田町　上下水道課

検査期間　　令和3年4月　～　令和4年3月　　南原浄水場　南原浄水場系　雨窪地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果															最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				南原浄水場 南原浄水場系 雨窪地区 給水栓	南原浄水場 南原浄水場系 雨窪地区 給水栓	南原浄水場 南原浄水場系 雨窪地区 給水栓	南原浄水場 南原浄水場系 雨窪地区 給水栓	南原浄水場 南原浄水場系 雨窪地区 給水栓	南原浄水場 南原浄水場系 雨窪地区 給水栓	南原浄水場 南原浄水場系 雨窪地区 給水栓	南原浄水場 南原浄水場系 雨窪地区 給水栓	南原浄水場 南原浄水場系 雨窪地区 給水栓	南原浄水場 南原浄水場系 雨窪地区 給水栓	南原浄水場 南原浄水場系 雨窪地区 給水栓	南原浄水場 南原浄水場系 雨窪地区 給水栓							>20%	>70%	>STD
				R3.4.8	R3.5.13	R3.6.10	R3.7.8	R3.8.19	R3.9.9	R3.10.14	R3.11.11	R3.12.9	R4.1.13	R4.2.10	R4.3.10									
	天候（前日/当日）	－	--	晴/晴	雨/雨	晴/晴	曇/曇	雨/晴	曇/晴	曇/晴	雨/曇	曇/晴	晴/曇	晴/曇	晴/晴									
	気　　温	℃	--	16.0	18.0	24.0	30.0	28.0	25.0	20.0	13.0	11.0	5.0	8.0	9.0				30.0	5.0	17.3			
	水　　温	℃	--	16.7	19.8	22.2	25.8	26.5	27.0	23.8	19.1	15.8	11.3	9.8	11.5				27.0	9.8	19.1			
	残留塩素	mg/l	--	0.4	0.3	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4				0.6	0.3	0.5			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
1002	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				0	0	0			
1003	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下			0.0003 未満			0.0003 未満										0	0	0			
1004	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下			0.00005 未満			0.00005 未満										0	0	0			
1005	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満										0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満										0	0	0			
1007	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満										0	0	0			
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下			0.002 未満			0.002 未満										0	0	0			
1009	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下			0.004 未満			0.004 未満										0	0	0			
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				0	0	0			
1011	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下			0.3			0.5										0.5	0.3	0.4			
1012	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下			0.08 未満			0.08 未満										0	0	0			
1013	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下			0.02 未満			0.02 未満										0	0	0			
1014	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下			0.0002 未満			0.0002 未満										0	0	0			
1015	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下			0.005 未満			0.005 未満										0	0	0			
1016	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04 以下			0.004 未満			0.004 未満										0	0	0			
1017	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下			0.002 未満			0.002 未満										0	0	0			
1018	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満										0	0	0			
1019	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満										0	0	0			
1020	ベンゼン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満										0	0	0			
1021	塩素酸	mg/L	0.6 以下			0.15			0.33			0.14			0.06 未満				0.33	0	0.155	3		
1022	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満				0	0	0			
1023	クロロホルム	mg/L	0.06 以下			0.029	0.024	0.022	0.020			0.015			0.013				0.029	0.013	0.0205	6		
1024	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下			0.003 未満			0.004			0.003 未満			0.005				0.005	0	0.0022			
1025	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下			0.005	0.003	0.003	0.002			0.003			0.002				0.005	0.002	0.003			
1026	臭素酸	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				0	0	0			
1027	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下			0.046	0.037	0.033	0.029			0.026			0.022				0.046	0.022	0.0322	6		
1028	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下			0.012			0.014			0.007			0.007				0.014	0.007	0.01	4		
1029	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下			0.012	0.010	0.008	0.007			0.008			0.007				0.012	0.007	0.0087	6		
1030	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				0	0	0			
1031	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満				0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下			0.01 未満			0.01 未満										0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下			0.08			0.09			0.18			0.02				0.18	0.02	0.092	2	1	
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下			0.03 未満			0.03 未満										0	0	0			
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下			0.01 未満			0.01 未満										0	0	0			
1036	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下			8			7										8	7	7.5			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下			0.005 未満			0.005 未満										0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	11.2	11.6	11.5	11.9	9.4	9.4	9.6	10.2	11.8	8.9	7.3	8.1				11.9	7.3	10.08			
1039	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300 以下			65			54			61			37				65	37	54.2	2		
1040	蒸発残留物	mg/L	500 以下			128			95			106			90				128	90	105	2		
1041	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下			0.02 未満			0.02 未満										0	0	0			
1042	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下		0.000004	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001								0.000004	0	0.0000009	1		
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								0	0	0			
1044	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下			0.005 未満			0.005 未満										0	0	0			
1045	フェノール類	mg/L	0.005 以下			0.0005 未満			0.0005 未満										0	0	0			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.7	0.9	0.8	0.9	0.5	0.7	0.6	0.9	0.9	1.2	0.7	0.7				1.2	0.5	0.79	10		
1047	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.6	7.5	7.7	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.4	7.4	7.5				7.7	7.4	7.58		12	
1048	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1049	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.9	0.5 未満	0.5 未満				0.9	0	0.08			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.3	0.1 未満	0.1 未満				0.3	0	0.02			
1052	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下						0.001 未満										0	0	0			
1053	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下						0.0002 未満										0	0	0			
1054	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下						0.001 未満										0	0	0			
1055	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下						0.0004 未満										0	0	0			
1056	トルエン	mg/L	0.4 以下						0.02 未満										0	0	0			
1057	フタル酸ジ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L	0.08 以下						0.008 未満										0	0	0			
1058	亜塩素酸	mg/L	0.6 以下			0.06 未満			0.06 未満										0	0	0			
1060	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001										0.001	0	0.0005			
	報　告　書　番　号			W2100301	W2101307	W2102470	W2103530	W2105256	W2105741	W2107244	W2108248	W2109279	W2110277	W2111356	W2112333				---	---	---	---	---	---

＜：未満を表します。

水　質　検　査　結　果　一　覧　表

依頼者名称　　苅田町　上下水道課

検査期間　　令和3年4月　～　令和4年3月　　南原浄水場　南原浄水場系　雨窪地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果															最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				南原浄水場 南原浄水場系 雨窪地区 給水栓	南原浄水場 南原浄水場系 雨窪地区 給水栓	南原浄水場 南原浄水場系 雨窪地区 給水栓	南原浄水場 南原浄水場系 雨窪地区 給水栓	南原浄水場 南原浄水場系 雨窪地区 給水栓	南原浄水場 南原浄水場系 雨窪地区 給水栓	南原浄水場 南原浄水場系 雨窪地区 給水栓	南原浄水場 南原浄水場系 雨窪地区 給水栓	南原浄水場 南原浄水場系 雨窪地区 給水栓	南原浄水場 南原浄水場系 雨窪地区 給水栓	南原浄水場 南原浄水場系 雨窪地区 給水栓	南原浄水場 南原浄水場系 雨窪地区 給水栓							>20%	>70%	>STD
				R3.4.8	R3.5.13	R3.6.10	R3.7.8	R3.8.19	R3.9.9	R3.10.14	R3.11.11	R3.12.9	R4.1.13	R4.2.10	R4.3.10									
	天候（前日/当日）	－	－－	晴/晴	雨/雨	晴/晴	曇/曇	雨/晴	曇/晴	曇/晴	雨/曇	曇/晴	晴/曇	晴/曇	晴/晴									
	気　　温	℃	－－	16.0	18.0	24.0	30.0	28.0	25.0	20.0	13.0	11.0	5.0	8.0	9.0				30.0	5.0	17.3			
	水　　温	℃	－－	16.7	19.8	22.2	25.8	26.5	27.0	23.8	19.1	15.8	11.3	9.8	11.5				27.0	9.8	19.1			
	残留塩素	mg/l	－－	0.4	0.3	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4				0.6	0.3	0.5			
1061	抱水クロラール	mg/L	0.02 以下			0.009			0.006										0.009	0.006	0.0075	2		
1062	残留塩素	mg/L	1 以下			0.4			0.6										0.6	0.4	0.5			
1063	遊離炭酸	mg/L	20 以下			3.8			1.9										3.8	1.9	2.85			
1064	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下						0.03　未満										0	0	0			
1065	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02 以下						0.002　未満										0	0	0			
1066	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L	3 以下			1.8			1.2										1.8	1.2	1.5	2		
1067	臭気強度(ＴＯＮ)	－	3 以下			1　未満			1　未満										0	0	0			
1068	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	－	極力0に近づける			-0.7			-0.8										-0.7	-0.8	-0.8			
1069	従属栄養細菌	CFU/mL	2000 以下			1			0			0			0				1	0	0.2			
1070	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下						0.01　未満										0	0	0			
1255	ヨウ素１３１	Bq/kg	検出せず		検出せず														0	0	0			
1256	セシウム１３４	Bq/kg	検出せず		検出せず														0	0	0			
1257	セシウム１３７	Bq/kg	検出せず		検出せず														0	0	0			
1262	クリプトスポリジウム	個/20L											0						0	0	0			
1263	ジアルジア	個/20L											0						0	0	0			
1264	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	10～100			65			54										65	54	59.5			
1265	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下			0.001　未満			0.001　未満										0	0	0			
1266	蒸発残留物	mg/L	30～200			128			95										128	95	112			
1267	濁度	度	1 以下			0.1　未満			0.1　未満										0	0	0			
1268	ｐＨ値	－	7.5 程度			7.7			7.7										7.7	7.7	7.7			
1272	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下			0.08			0.09			0.18			0.02				0.18	0.02	0.092			
1429	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	0.00005 以下										0.000005未満						0	0	0			
	報　告　書　番　号			W2100301	W2101307	W2102470	W2103530	W2105256	W2105741	W2107244	W2108248	W2109279	W2110277	W2111356	W2112333				---	---	---	---	---	---

<：未満を表します。