水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　　苅田町　上下水道課

検査期間　　令和4年4月　～　令和5年3月　　二崎浄水場　油木ダム系今川表流水　取水口

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果																最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				二崎浄水場 油木ダム系今川表流水 取水口 R4.4.14	二崎浄水場 油木ダム系今川表流水 取水口 R4.5.12	二崎浄水場 油木ダム系今川表流水 取水口 R4.5.24	二崎浄水場 油木ダム系今川表流水 取水口 R4.6.9	二崎浄水場 油木ダム系今川表流水 取水口 R4.6.9	二崎浄水場 油木ダム系今川表流水 取水口 R4.7.14	二崎浄水場 油木ダム系今川表流水 取水口 R4.8.18	二崎浄水場 油木ダム系今川表流水 取水口 R4.8.18	二崎浄水場 油木ダム系今川表流水 取水口 R4.9.1	二崎浄水場 油木ダム系今川表流水 取水口 R4.9.1	二崎浄水場 油木ダム系今川表流水 取水口 R4.10.13	二崎浄水場 油木ダム系今川表流水 取水口 R4.11.17	二崎浄水場 油木ダム系今川表流水 取水口 R4.12.8	二崎浄水場 油木ダム系今川表流水 取水口 R5.1.12	二崎浄水場 油木ダム系今川表流水 取水口 R5.2.9	二崎浄水場 油木ダム系今川表流水 取水口 R5.3.9				>20%	>70%	>STD
	天候（前日/当日）	－	--	曇/雨	雨/雨	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇	雨/晴	雨/曇	晴/雨	晴/雨	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴						
	気　温	℃	--	14.0	18.0	21.0	22.0	22.0	29.0	26.0	26.0	27.0	27.0	18.0	10.0	4.0	4.0	2.0	8.0	29.0	2.0	17.4			
	水　温	℃	--	19.5	20.5	24.2	22.1	22.1	27.8	25.3	25.3	29.6	29.6	18.9	14.0	7.2	7.8	7.4	12.2	29.6	7.2	19.6			
	残留塩素	mg/l	--																	0	0	0.0			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下				4700					630								4700	630	2665			2
1002	大腸菌	－	検出されないこと						検出								検出			0	0	0			2
1003	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下				0.0003 未満					0.0003 未満								0	0	0			
1004	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下				0.00005 未満					0.00005 未満								0	0	0			
1005	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下				0.001 未満					0.001 未満								0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下				0.001 未満					0.001 未満								0	0	0			
1007	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下				0.001 未満					0.001								0.001	0	0.0005			
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下				0.002 未満					0.002 未満								0	0	0			
1009	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下				0.012					0.004 未満								0.012	0	0.006			
1010	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01 以下				0.001 未満					0.001 未満								0	0	0			
1011	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下				0.4					0.1 未満								0.4	0	0.2			
1012	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下				0.08 未満					0.10								0.10	0	0.05			
1013	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下				0.02 未満					0.02 未満								0	0	0			
1014	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下									0.0002 未満								0	0	0			
1015	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下									0.005 未満								0	0	0			
1016	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04 以下									0.004 未満								0	0	0			
1017	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下									0.002 未満								0	0	0			
1018	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下									0.001 未満								0	0	0			
1019	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下									0.001 未満								0	0	0			
1020	ベンゼン	mg/L	0.01 以下									0.001 未満								0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下				0.01 未満					0.01 未満								0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下				0.21					0.10								0.21	0.10	0.155			1
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下				0.25					0.18								0.25	0.18	0.215			
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下				0.01 未満					0.01 未満								0	0	0			
1036	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下				5					8								8	5	6.5			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下				0.026					0.084								0.084	0.026	0.055			1
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下				6.1					7.0								7.0	6.1	6.55			
1039	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300 以下				36					56								56	36	46			
1040	蒸発残留物	mg/L	500 以下				82					121								121	82	102			
1041	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下				0.02 未満					0.02 未満								0	0	0			
1042	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下									0.000003								0.000003	0.000003	0.000003			
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下									0.000007								0.000007	0.000007	0.000007			
1044	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下				0.005 未満					0.005 未満								0	0	0			
1045	フェノール類	mg/L	0.005 以下				0.0005 未満					0.0005 未満								0	0	0			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下				3.5					1.8								3.5	1.8	2.65			1
1047	ｐＨ値	－	5.8～8.6				8.4					8.4								8.4	8.4	8.4			
1048	味	－	異常でないこと				―					―								0	0	0			
1049	臭気	－	異常でないこと				藻臭					藻臭								0	0	0			2
1050	色度	度	5 以下				14					9								14	9	11.5			2
1051	濁度	度	2 以下				6.9					5.6								6.9	5.6	6.25			2
1052	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下									0.001 未満								0	0	0			
1053	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下									0.0003								0.0003	0.0003	0.0003			
1054	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下									0.001 未満								0	0	0			
1055	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下									0.0004 未満								0	0	0			
1056	トルエン	mg/L	0.4 以下									0.02 未満								0	0	0			
1057	フタル酸ジ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L	0.08 以下									0.008 未満								0	0	0			
1064	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下									0.03 未満								0	0	0			
1065	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02 以下									0.002 未満								0	0	0			
1070	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下									0.01 未満								0	0	0			
1073	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL							16								2			16	2	9			
1074	大腸菌(MPN)	個/100mL	1.8未満				33					49								49	33	41			2
1078	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0		0		0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1079	ジアルジア	個/10L		0	0		0		0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1083	アンモニア態窒素	mg/L	－				0.05 未満					0.05 未満					0.05 未満			0	0	0			
1085	生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ)	mg/L	－				4.6					2.1					1.7			4.6	1.7	2.8			
1086	化学的酸素要求量(ＣＯＤ)	mg/L	－				7.0					4.0					2.6			7.0	2.6	4.53			
1087	総リン(全リン)	mg/L	－				0.061					0.051					0.034			0.061	0.034	0.0487			
1089	総窒素(全窒素)	mg/L	－				0.83					0.31					0.43			0.83	0.31	0.523			
1170	グリホサート	mg/L	2 以下					0.02 未満		0.02 未満										0	0	0			
	報告書番号			W2200237	W2201238	W2201237	W2202225	W2202230	W2203444	W2204654	W2204657	W2205040	W2205045	W2206500	W2207765	W2208450	W2209424	W2210530	W2211577	---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　　苅田町　上下水道課

公益財団法人　北九州生活科学センター

検査期間　　令和4年4月　～　令和5年3月

二崎浄水場　油木ダム系今川表流水　取水口

TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果 二崎浄水場 油木ダム系今川表流水 取水口 R4.4.14	R4.5.12	R4.5.24	R4.6.9	R4.6.9	R4.7.14	R4.8.18	R4.8.18	R4.9.1	R4.9.1	R4.10.13	R4.11.17	R4.12.8	R5.1.12	R5.2.9	R5.3.9	最高値	最低値	平均値	水質基準超過数 >20%	>70%	>STD
	天候（前日/当日）	-	--	曇/雨	雨/雨	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇	雨/晴	雨/曇	晴/雨	晴/雨	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴						
	気　温	℃	--	14.0	18.0	21.0	22.0	22.0	29.0	26.0	26.0	27.0	27.0	18.0	10.0	4.0	4.0	2.0	8.0	29.0	2.0	17.4			
	水　温	℃	--	19.5	20.5	24.2	22.1	22.1	27.8	25.3	25.3	29.6	29.6	18.9	14.0	7.2	7.8	7.4	12.2	29.6	7.2	19.6			
	残留塩素	mg/l	--																	0	0	0.0			
1199	チオベンカルブ	mg/L	0.02 以下							0.0002 未満										0	0	0			
1208	ピラクロニル	mg/L	0.01 以下							0.0001 未満										0	0	0			
1213	ピロキロン	mg/L	0.05 以下					0.0005 未満												0	0	0			
1217	フェリムゾン	mg/L	0.05 以下										0.0005 未満							0	0	0			
1300	ピメトロジン	mg/L	0.03 以下					0.0003 未満												0	0	0			
1302	メタアルデヒド	mg/L						0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満							0	0	0			
1303	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1 以下			0.26														0.26	0.26	0.26			
1304	イソチアニル	mg/L						0.0005 未満												0	0	0			
1323	フラメトピル	mg/L	0.02 以下					0.0002 未満												0	0	0			
1418	エチプロール	mg/L								0.0001 未満			0.0001 未満							0	0	0			
1428	ベンフルフェン	mg/L						0.0005 未満												0	0	0			
1433	トリフルメゾピリム	mg/L						0.0005												0.0005	0.0005	0.0005			
3001	【藍藻類】																			0	0	0			
3002	Anabaena (ｱﾅﾍﾞﾅ)	100μm							1640			25								1640	25	832.5			
3006	Microcystis (ﾐｸﾛｷｽﾃｨｽ)	細　胞										270(5)								270	270	270			
3008	Oscillatoria (ｵｼﾝﾄﾘｱ)	100μm					52				60	15								60	15	42.3			
3040	----------	---			0									0						0	0	0			
3041	【珪藻類】																			0	0	0			
3042	Achnanthes (ｱｸﾅﾝﾃｽ)	細　胞												8						8	8	8			
3043	Asterionella (ｱｽﾃﾘｵﾈﾗ)	細　胞			16		100													100	16	58			
3044	Aulacoseira (ｵｰﾗｺｾｲﾗ)	100μm			2404		960		2490		108	705		108						2490	108	1129.2			
3045	Cyclotellaｸﾞﾙｰﾌﾟ (ｷｸﾛﾃﾗ ｸﾞﾙｰﾌﾟ)	細　胞			540		368		3960		40	85		60						3960	40	842.2			
3046	Cymbella (ｷﾝﾍﾞﾗ)	細　胞												4						4	4	4			
3050	Navicula (ﾅﾋﾞｸﾗ)	細　胞												32						32	32	32			
3051	Nitzschia (ﾆｯﾁｱ)	細　胞			8		236		1220		16	85		32						1220	8	266.2			
3053	Synedra acus ≧150μm (ｼﾈﾄﾞﾗ ｱｸｽ)	細　胞			24						12	3520								3520	12	1185.3			
3055	Synedra sp. (ｼﾈﾄﾞﾗ)	細　胞			48				250											250	48	149			
3077	Gyrosigma (ｷﾞﾛｼｸﾞﾏ)	細　胞									24									24	24	24			
3096	【緑藻類】																			0	0	0			
3097	Ankistrodesmus (ｱﾝｷｽﾄﾛﾃﾞｽﾑｽ)	細　胞					12		10			30		8						30	8	15			
3098	Chlamydomonasｸﾞﾙｰﾌﾟ (ｸﾗﾐﾄﾞﾓﾅｽ ｸﾞﾙｰﾌﾟ)	細　胞					516				12	695		196						695	12	354.8			
3100	Oocystis (ｵｰｷｽﾃｨｽ)	群　体												4						4	4	4			
3101	Pandorina (ﾊﾟﾝﾄﾞﾘﾅ)	群　体					24				16	10								24	10	16.7			
3104	Staurastrum (ｽﾀｳﾗｽﾄﾙﾑ)	細　胞					4		10					4						10	4	6			
3116	Actinastrum (ｱｸﾁﾅｽﾄﾙﾑ)	群　体							20		4									20	4	12			
3123	Coelastrum (ｺｴﾗｽﾄﾙﾑ)	群　体												4						4	4	4			
3127	Dictyosphaerium (ｼﾞｸﾁｵｽﾌｪﾘｳﾑ)	群　体			16				160			55		8						160	8	59.8			
3131	Eudorina (ｭｰﾄﾞﾘﾅ)	群　体					68													68	68	68			
3140	Micractinium (ﾐｸﾗｸﾁﾆｳﾑ)	群　体					4				4	5								5	4	4.3			
3143	Pediastrum (ﾍﾟﾃﾞｨｱｽﾄﾙﾑ)	細　胞					4		20			10		4						20	4	9.5			
3147	Scenedesmus (ｾﾈﾃﾞｽﾑｽ)	細　胞			52		84		370		20	220		36						370	20	130.3			
3152	Tetraedron (ﾃﾄﾗｴﾄﾞﾛﾝ)	細　胞												4						4	4	4			
3171	【クリプト藻類】 *1																			0	0	0			
3172	Cryptomonas (ｸﾘﾌﾟﾄﾓﾅｽ)	細　胞					40					140		36						140	36	72			
3176	【黄金藻類】 *1																			0	0	0			
3179	Dinobryon (ｼﾞﾉﾌﾞﾘｵﾝ)	細　胞					4													4	4	4			
3180	Mallomonas (ﾏﾛﾓﾅｽ)	細　胞					4													4	4	4			
3196	【ミドリムシ藻類】 *1																			0	0	0			
3197	Euglena (ｭｰｸﾞﾚﾅ)	細　胞										20								20	20	20			
3310																				0	0	0			
3311	【藍藻類　計】				0		52		1640		60	310		0						1640	0	343.7			
3312	【珪藻類　計】				3040		1664		7920		200	4395		244						7920	200	2910.5			
3313	【緑藻類　計】				68		716		590		56	1025		268						1025	56	453.8			
3314	【その他藻類　計】*1						48					160		36						160	36	81.3			
3316																				0	0	0			
3317	総生物数				3108		2480		10150		316	5890		548						10150	316	3748.7			
3318	生物種類数				8		16		11		11	16		16						16	8	13			
	報告書番号			W2200237	W2201238	W2201237	W2202225	W2202230	W2203444	W2204654	W2204657	W2205040	W2205045	W2206500	W2207765	W2208450	W2209424	W2210530	W2211577	---	---	---	---	---	---

＜：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　苅田町　上下水道課

検査期間　令和4年4月　～　令和5年1月　　二崎浄水場　山口ダム

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果																最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				二崎浄水場 山口ダム	二崎浄水場 山口ダム	二崎浄水場 山口ダム	二崎浄水場 山口ダム	二崎浄水場 山口ダム	二崎浄水場 山口ダム	二崎浄水場 山口ダム	二崎浄水場 山口ダム	二崎浄水場 山口ダム	二崎浄水場 山口ダム	二崎浄水場 山口ダム	二崎浄水場 山口ダム	二崎浄水場 山口ダム	二崎浄水場 山口ダム	二崎浄水場 山口ダム	二崎浄水場 山口ダム				>20%	>70%	>STD
				R4.4.14	R4.4.27	R4.5.12	R4.5.26	R4.6.9	R4.6.23	R4.7.14	R4.7.28	R4.8.4	R4.8.18	R4.9.1	R4.9.15	R4.10.13	R4.10.27	R4.12.8	R5.1.12						
	天候（前日/当日）	－	--	曇/雨	雨/曇	雨/雨	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	雨/曇	晴/雨	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇						
	気　温	℃	--	14.0	21.0	18.0	23.0	22.0	29.0	28.0	28.0	28.0	28.0	27.0	28.0	16.0	13.0	11.0	6.0	29.0	6.0	21.3			
	水　温	℃	--	17.6	19.4	20.7	24.8	25.5	27.4	29.8	29.7	31.1	30.4	28.9	28.7	21.5	19.0	15.4	10.2	31.1	10.2	23.8			
	残留塩素	mg/1	--																	0	0	0.0			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下					1800						260						1800	260	1030			2
1002	大腸菌	－	検出されないこと							検出しない									検出	0	0	0			1
1003	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下					0.0003 未満						0.0003 未満						0	0	0			
1004	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下					0.00005 未満						0.00005 未満						0	0	0			
1005	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下					0.001 未満						0.001 未満						0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下					0.001 未満						0.001 未満						0	0	0			
1007	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下					0.001 未満						0.001 未満						0	0	0			
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下					0.002 未満						0.002 未満						0	0	0			
1009	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下					0.004 未満						0.011						0.011	0	0.0055			
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下					0.001 未満						0.001 未満						0	0	0			
1011	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下					0.1 未満						0.2						0.2	0	0.1			
1012	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下					0.08 未満						0.08 未満						0	0	0			
1013	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下					0.02 未満						0.02 未満						0	0	0			
1014	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下											0.0002 未満						0	0	0			
1015	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下											0.005 未満						0	0	0			
1016	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04 以下											0.004 未満						0	0	0			
1017	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下											0.002 未満						0	0	0			
1018	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下											0.001 未満						0	0	0			
1019	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下											0.001 未満						0	0	0			
1020	ベンゼン	mg/L	0.01 以下											0.001 未満						0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下					0.01 未満						0.01 未満						0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下					0.09						0.02						0.09	0.02	0.055			
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下					0.10						0.04						0.10	0.04	0.07			
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下					0.01 未満						0.01 未満						0	0	0			
1036	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下					7						7						7	7	7			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下					0.020						0.011						0.020	0.011	0.0155			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下					6.4						6.0						6.4	6.0	6.2			
1039	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300 以下					37						32						37	32	34.5			
1040	蒸発残留物	mg/L	500 以下					88						87						88	87	88			
1041	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下					0.02 未満						0.02 未満						0	0	0			
1042	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下											0.000005						0.000005	0.000005	0.000005			
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下											0.000001未満						0	0	0			
1044	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下					0.005 未満						0.005 未満						0	0	0			
1045	フェノール類	mg/L	0.005 以下					0.0005 未満						0.0005 未満						0	0	0			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下					2.0						1.6						2.0	1.6	1.8			
1047	ｐＨ値	－	5.8～8.6					9.1						8.0						9.1	8.0	8.55			1
1048	味	－	異常でないこと					－						－						0	0	0			
1049	臭気	－	異常でないこと					藻臭						藻臭						0	0	0			2
1050	色度	度	5 以下					3						3						3	3	3			
1051	濁度	度	2 以下					6.1						1.7						6.1	1.7	3.9			1
1052	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下											0.001 未満						0	0	0			
1053	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下											0.0002 未満						0	0	0			
1054	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下											0.001 未満						0	0	0			
1055	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下											0.0004 未満						0	0	0			
1056	トルエン	mg/L	0.4 以下											0.02 未満						0	0	0			
1057	フタル酸ジ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L	0.08 以下											0.008 未満						0	0	0			
1064	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下											0.03 未満						0	0	0			
1065	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02 以下											0.002 未満						0	0	0			
1070	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下											0.01 未満						0	0	0			
1073	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL								0									0	0	0	0			
1074	大腸菌(MPN)	個/100mL	1.8未満					7.8						17						17	7.8	12.4			2
1078	クリプトスポリジウム	個/10L						0										0		0	0	0			
1079	ジアルジア	個/10L						0										0		0	0	0			
1083	アンモニア態窒素	mg/L	－					0.05 未満						0.05 未満					0.05 未満	0	0	0			
1085	生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ)	mg/L	－					2.2						1.8					1.4	2.2	1.4	1.8			
1086	化学的酸素要求量(ＣＯＤ)	mg/L	－					4.3						3.2					2.2	4.3	2.2	3.23			
1087	総リン(全リン)	mg/L	－					0.023						0.016					0.015	0.023	0.015	0.018			
1089	総窒素(全窒素)	mg/L	－					0.38						0.41					0.49	0.49	0.38	0.427			
1404	ピコプランクトン	細胞/mL	－					4400		9600			11000	14000						14000	4400	9750			
	報告書番号			W2200238	W2200751	W2201239	W2201703	W2202226	W2202732	W2203445	W2203741	W2204103	W2204658	W2205041	W2205592	W2206501	W2206908	W2208451	W2209425	---	---	---	---	---	---

＜：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　苅田町　上下水道課

検査期間　令和4年4月　～　令和5年1月　　二崎浄水場　山口ダム

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果 二崎浄水場 山口ダム R4.4.14	二崎浄水場 山口ダム R4.4.27	二崎浄水場 山口ダム R4.5.12	二崎浄水場 山口ダム R4.5.26	二崎浄水場 山口ダム R4.6.9	二崎浄水場 山口ダム R4.6.23	二崎浄水場 山口ダム R4.7.14	二崎浄水場 山口ダム R4.7.28	二崎浄水場 山口ダム R4.8.4	二崎浄水場 山口ダム R4.8.18	二崎浄水場 山口ダム R4.9.1	二崎浄水場 山口ダム R4.9.15	二崎浄水場 山口ダム R4.10.13	二崎浄水場 山口ダム R4.10.27	二崎浄水場 山口ダム R4.12.8	二崎浄水場 山口ダム R5.1.12	最高値	最低値	平均値	水質基準超過数 >20%	>70%	>STD
	天候（前日/当日）	-	--	曇/雨	雨/曇	雨/雨	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	雨/曇	晴/雨	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇						
	気　温	℃	--	14.0	21.0	18.0	23.0	22.0	29.0	28.0	28.0	28.0	28.0	27.0	28.0	16.0	13.0	11.0	6.0	29.0	6.0	21.3			
	水　温	℃	--	17.6	19.4	20.7	24.8	25.5	27.4	29.8	29.7	31.1	30.4	28.9	28.7	21.5	19.0	15.4	10.2	31.1	10.2	23.8			
	残留塩素	mg/l	--																	0	0	0.0			
3001	【藍藻類】																			0	0	0			
3002	Anabaena（ｱﾅﾍﾞﾅ）	100μm											15	20		12				20	12	15.7			
3004	Chroococcus（ｸﾛｵｺｯｸｽ）	群　体							35	410	24	72	75	72	20	4				410	4	89			
3006	Microcystis（ﾐｸﾛｷｽﾃｨｽ）	細　胞						685(10)	880(15)	335(5)	340(4)	180(4)	2090(25)	116(4)	152(4)	208(4)				2090	116	554			
3008	Oscillatoria（ｵｼﾗﾄﾘｱ）	100μm						510	195		32	12	80	12	4					510	4	120.7			
3026	Spirulina（ｽﾋﾟﾙﾘﾅ）	100μm										8								8	8	8			
3040	----------	---		0	0	0	0										0			0	0	0			
3041	【珪藻類】																			0	0	0			
3042	Achnanthes（ｱﾁﾅﾝﾃｽ）	細　胞															36			36	36	36			
3043	Asterionella（ｱｽﾃﾘｵﾈﾗ）	細　胞		32																32	32	32			
3044	Aulacoseira（ｵｰﾗｺｾｲﾗ）	100μm				16	56	20		15		20	15	64	12	36	32			64	12	28.6			
3045	Cyclotellaｸﾞﾙｰﾌﾟ（ｷｸﾛﾃﾗ ｸﾞﾙｰﾌﾟ）	細　胞		264	64	32	104	1730	95	1805	12	20	20	36	12	60	40			1805	12	306.7			
3046	Cymbella（ｷﾝﾍﾞﾗ）	細　胞													52		4			52	4	28			
3048	Fragilaria（ﾌﾗｷﾞﾗﾘｱ）	細　胞				44														44	44	44			
3050	Navicula（ﾅﾋﾞｸﾗ）	細　胞							10			4	5				4			10	4	5.8			
3051	Nitzschia（ﾆｯﾁｱ）	細　胞					4						15	4						15	4	7.7			
3053	Synedra acus ≧150μm（ｼﾈﾄﾞﾗ ｱｸｽ）	細　胞		8		8								8		8	4			8	4	7.2			
3055	Synedra sp.（ｼﾈﾄﾞﾗ）	細　胞		56	40	20	44	300						4						300	4	77.3			
3067	Attheya（ｱｯﾃｱ）	細　胞											5	4		4	4			5	4	4.2			
3081	Rhizosolenia（ﾘｿﾞｿﾚﾆｱ）	細　胞											5	84		4				84	4	31			
3096	【緑藻類】																			0	0	0			
3097	Ankistrodesmus（ｱﾝｷｽﾄﾛﾃﾞｽﾑｽ）	細　胞		4																4	4	4			
3098	Chlamydomonasｸﾞﾙｰﾌﾟ（ｸﾗﾐｼﾞﾓﾅｽ ｸﾞﾙｰﾌﾟ）	細　胞				16		1470	925	45	264	264	215	240	140	16	96			1470	16	335.5			
3099	Closterium（ｸﾛｽﾃﾘｳﾑ）	細　胞												16			4			16	4	10			
3100	Oocystis（ｵｰｷｽﾃｨｽ）	群　体							10					4						10	4	7			
3101	Pandorina（ﾊﾟﾝﾄﾞﾘﾅ）	群　体									4			4						4	4	4			
3102	Sphaerocystisｸﾞﾙｰﾌﾟ（ｽﾌｪﾛｷｽﾃｨｽ ｸﾞﾙｰﾌﾟ）	群　体								10		36			8					36	8	18			
3104	Staurastrum（ｽﾀｳﾗｽﾄﾙﾑ）	細　胞					8	10	25	5			5	24						25	5	12.8			
3119	Chodatella（ｺﾀﾞﾃﾗ）	細　胞					4	5									4			5	4	4.3			
3123	Coelastrum（ｺｴﾗｽﾄﾙﾑ）	群　体					20	10	5	15			15				4			20	4	11.5			
3124	Cosmarium（ｺｽﾏﾘｳﾑ）	細　胞							10		16	8		68						68	8	25.5			
3127	Dictyosphaerium（ｼﾞｸﾃｨｽﾌｪﾘｳﾑ）	群　体							10		8		15							15	8	11			
3143	Pediastrum（ﾍﾟｼﾞｱｽﾄﾙﾑ）	細　胞					4				4				4					4	4	4			
3147	Scenedesmus（ｾﾈﾃﾞｽﾑｽ）	細　胞		44	60	16	204	905	1175	5440	1464	560	445	316	64	20	36			5440	16	767.8			
3149	Selenastrum（ｾﾚﾅｽﾄﾙﾑ）	細　胞								370	296	12								370	12	226			
3152	Tetraedron（ﾃﾄﾗｴﾄﾞﾛﾝ）	細　胞				16	200		10		4		10		4		8			200	4	36			
3155	Nephrocytium（ﾈﾌﾛｷﾁｳﾑ）	群　体					8													8	8	8			
3171	【クリプト藻類】　*1																			0	0	0			
3172	Cryptomonas（ｸﾘﾌﾟﾄﾓﾅｽ）	細　胞				8		25			16	4	70	24	12	316	416			416	4	99			
3176	【黄金藻類】　*1																			0	0	0			
3179	Dinobryon（ｼﾞﾉﾌﾞﾘｵﾝ）	細　胞		356	84	72	152													356	72	166			
3180	Mallomonas（ﾏﾛﾓﾅｽ）	細　胞			12	8					4	12	5	24	48		8			48	4	15.1			
3186	【渦鞭毛藻類】　*1																			0	0	0			
3188	Peridinium（ﾍﾟﾘｼﾞﾆｳﾑ）	細　胞		4	4					5										5	4	4.3			
3196	【ミドリムシ藻類】　*1																			0	0	0			
3198	Phacus（ﾌｧｸｽ）	細　胞														4				4	4	4			
3203	【ラフィド藻類】　*1																			0	0	0			
3204	Merotrichia（ﾒﾛﾄﾘｷｱ）	細　胞						5		5										5	5	5			
3246	【ワムシ類】　*2																			0	0	0			
3261	Polyarthra（ﾎﾟﾘｱﾙｽﾗ）	個　体			4															4	4	4			
3310																				0	0	0			
3311	【藍藻類　計】			0	0	0	0	1195	1110	745	396	272	2260	220	176	224	0			2260	0	471.2			
3312	【珪藻類　計】			360	104	120	208	2050	105	1820	12	44	65	204	76	112	124			2050	12	386			
3313	【緑藻類　計】			48	60	48	448	2400	2170	5885	2060	880	705	672	220	36	152			5885	36	1127.4			
3314	【その他藻類　計】*1			360	100	88	152	30		10	20	16	75	48	60	320	424			424	10	131			
3315	【動物　計】*2				4															4	4	4			
3316																				0	0	0			
3317	総生物数			768	268	256	808	5675	3385	8460	2488	1212	3105	1144	532	692	700			8460	256	2106.6			
3318	生物種類数			8	7	11	12	12	13	12	14	14	18	20	13	12	15			20	7	12.9			
	報告書番号			W2200238	W2200751	W2201239	W2201703	W2202226	W2202732	W2203445	W2203741	W2204103	W2204658	W2205041	W2205592	W2206501	W2206908	W2208451	W2209425	---	---	---	---	---	---

<：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　　苅田町　上下水道課

検査期間　　令和4年4月　～　令和5年1月　　南原浄水場　井の口池

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果																最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池				>20%	>70%	>STD
				R4.4.14	R4.4.27	R4.5.12	R4.5.26	R4.6.9	R4.6.23	R4.7.14	R4.7.28	R4.8.4	R4.8.18	R4.9.1	R4.9.15	R4.10.13	R4.10.27	R4.12.8	R5.1.12						
	天候（前日/当日）	－	--	曇/雨	雨/曇	雨/雨	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	雨/曇	晴/雨	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇						
	気　温	℃	--	14.0	21.0	18.0	24.0	23.0	29.0	28.0	28.0	28.0	30.0	27.0	29.0	17.0	13.0	13.0	7.0	30.0	7.0	21.8			
	水　温	℃	--	17.4	18.4	19.5	22.3	24.6	23.5	28.5	28.2	28.2	29.1	28.6	28.2	19.7	19.0	13.9	8.6	29.1	8.6	22.4			
	残留塩素	mg/l	--																	0	0	0.0			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下					1000						140						1000	140	570			2
1002	大腸菌	－	検出されないこと							検出しない									検出しない	0	0	0			
1003	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下					0.0003 未満						0.0003 未満						0	0	0			
1004	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下					0.00005 未満						0.00005 未満						0	0	0			
1005	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下					0.001 未満						0.001 未満						0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下					0.001 未満						0.001 未満						0	0	0			
1007	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下					0.001						0.002						0.002	0.001	0.0015			
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下					0.002 未満						0.002 未満						0	0	0			
1009	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下					0.004 未満						0.004 未満						0	0	0			
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下					0.001 未満						0.001 未満						0	0	0			
1011	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下					0.1 未満						0.1 未満						0	0	0			
1012	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下					0.08 未満						0.09						0.09	0	0.045			
1013	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下					0.02 未満						0.02 未満						0	0	0			
1014	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下											0.0002 未満						0	0	0			
1015	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下											0.005 未満						0	0	0			
1016	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04 以下											0.004 未満						0	0	0			
1017	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下											0.002 未満						0	0	0			
1018	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下											0.001 未満						0	0	0			
1019	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下											0.001 未満						0	0	0			
1020	ベンゼン	mg/L	0.01 以下											0.001 未満						0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下					0.01 未満						0.01 未満						0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下					0.04						0.01 未満						0.04	0	0.02			
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下					0.05						0.03 未満						0.05	0	0.025			
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下					0.02						0.01 未満						0.02	0	0.01			
1036	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下					9						8						9	8	8.5			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下					0.084						0.031						0.084	0.031	0.0575			1
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下					8.9						7.8						8.9	7.8	8.35			
1039	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300 以下					112						113						113	112	112.5			
1040	蒸発残留物	mg/L	500 以下					168						185						185	168	176			
1041	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下					0.02 未満						0.02 未満						0	0	0			
1042	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下											0.000001未満						0	0	0			
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下											0.000057						0.000057	0.000057	0.000057			1
1044	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下					0.005 未満						0.005 未満						0	0	0			
1045	フェノール類	mg/L	0.005 以下					0.0005 未満						0.0005 未満						0	0	0			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下					2.2						1.9						2.2	1.9	2.05			
1047	ｐＨ値	－	5.8～8.6					7.9						8.0						8.0	7.9	7.95			
1048	味	－	異常でないこと					―						―						0	0	0			
1049	臭気	－	異常でないこと					藻臭						カビ臭						0	0	0			2
1050	色度	度	5 以下					7						7						7	7	7			2
1051	濁度	度	2 以下					3.8						2.1						3.8	2.1	2.95			2
1052	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下											0.001 未満						0	0	0			
1053	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下											0.0005						0.0005	0.0005	0.0005			
1054	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下											0.001 未満						0	0	0			
1055	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下											0.0004 未満						0	0	0			
1056	トルエン	mg/L	0.4 以下											0.02 未満						0	0	0			
1057	フタル酸ジ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L	0.08 以下											0.008 未満						0	0	0			
1064	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下											0.03 未満						0	0	0			
1065	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02 以下											0.002 未満						0	0	0			
1070	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下											0.01 未満						0	0	0			
1073	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL								0									0	0	0	0			
1074	大腸菌(MPN)	個/100mL	1.8未満					4.5						4.5						4.5	4.5	4.5			2
1078	クリプトスポリジウム	個/10L						0										0		0	0	0			
1079	ジアルジア	個/10L						0										0		0	0	0			
1080	ミクロキスチン　ＬＲ	mg/L						0.0001 未満						0.0001						0.0001	0	0.00005			
1081	ミクロキスチン　ＲＲ	mg/L						0.0001 未満						0.0001 未満						0	0	0			
1083	アンモニア態窒素	mg/L	―					0.05 未満						0.05 未満					0.05 未満	0	0	0			
1085	生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ)	mg/L	―					3.6						1.7					2.5	3.6	1.7	2.6			
1086	化学的酸素要求量(ＣＯＤ)	mg/L	―					4.2						4.0					3.7	4.2	3.7	3.97			
1087	総リン(全リン)	mg/L	―					0.029						0.021					0.020	0.029	0.020	0.0233			
	報告書番号			W2200239	W2200752	W2201240	W2201704	W2202227	W2202733	W2203446	W2203742	W2204104	W2204659	W2205042	W2205593	W2206502	W2206909	W2208452	W2209426	---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　　苅田町　上下水道課

検査期間　　令和4年4月　～　令和5年1月　　南原浄水場　井の口池

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果																最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池	南原浄水場 井の口池				>20%	>70%	>STD
				R4.4.14	R4.4.27	R4.5.12	R4.5.26	R4.6.9	R4.6.23	R4.7.14	R4.7.28	R4.8.4	R4.8.18	R4.9.1	R4.9.15	R4.10.13	R4.10.27	R4.12.8	R5.1.12						
	天候（前日/当日）	-	--	曇/雨	雨/曇	雨/雨	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	雨/曇	晴/雨	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇						
	気　温	℃	--	14.0	21.0	18.0	24.0	23.0	29.0	28.0	28.0	28.0	30.0	27.0	29.0	17.0	13.0	13.0	7.0	30.0	7.0	21.8			
	水　温	℃	--	17.4	18.4	19.5	22.3	24.6	23.5	28.5	28.2	28.2	29.1	28.6	28.2	19.7	19.0	13.9	8.6	29.1	8.6	22.4			
	残留塩素	mg/l	--																	0	0	0.0			
1089	総窒素(全窒素)	mg/L	－					0.33						0.31					0.27	0.33	0.27	0.303			
1404	ピコプランクトン	細胞/mL	－					4000		4700			280	7300						7300	280	4070			
3001	【藍藻類】																			0	0	0			
3002	Anabaena (ｱﾅﾍﾞﾅ)	100μm												10		16				16	10	13			
3004	Chroococcus (ｸﾛｵｺｯｸｽ)	群　体											8		4					8	4	6			
3006	Microcystis (ﾐｸﾛｷｽﾃｽ)	細　胞										416(4)	104(4)	605(10)						605	104	375			
3008	Oscillatoria (ｵｼﾝﾄﾘｱ)	100μm					16	40	20	55	104	12	108	75	44	20	8			108	8	45.6			
3040	----------	---		0	0	0														0	0	0			
3041	【珪藻類】																			0	0	0			
3042	Achnanthes (ｱｸﾅﾝﾃｽ)	細　胞		40	20	8	196													196	8	66			
3044	Aulacoseira (ｵｰﾗｺｾｲﾗ)	100μm		12							16	212	420	10		12				420	10	113.7			
3045	Cyclotellaｸﾞﾙｰﾌﾟ (ｷｸﾛﾃﾗ ｸﾞﾙｰﾌﾟ)	細　胞						15	5		36	8	8	35	12	40	36			40	5	21.7			
3051	Nitzschia (ﾆｯﾁｱ)	細　胞				12	4	1035	130	185	44	24	16	30	156	3968	92			3968	4	474.7			
3053	Synedra acus ≧150μm (ｼﾈﾄﾞﾗ ｱｸｽ)	細　胞			4								32	880	8	12				880	4	187.2			
3055	Synedra sp. (ｼﾈﾄﾞﾗ)	細　胞							5	40										40	5	22.5			
3067	Attheya (ｱｯﾃｱ)	細　胞										4		10						10	4	7			
3096	【緑藻類】																			0	0	0			
3097	Ankistrodesmus (ｱﾝｷｽﾄﾛﾃﾞｽﾑｽ)	細　胞							125	135	28	40	56	65	12	12	752			752	12	136.1			
3098	Chlamydomonasｸﾞﾙｰﾌﾟ (ｸﾗﾐﾄﾞｾｽ ｸﾞﾙｰﾌﾟ)	細　胞		28	72			40	75	95	128	100	100	45	248	136	1472			1472	28	211.6			
3100	Oocystis (ｵｰｷｽﾃｽ)	群　体									4			5	4					5	4	4.3			
3104	Staurastrum (ｽﾀｳﾗｽﾄﾙﾑ)	細　胞									4	8			8		4			8	4	6			
3119	Chodatella (ｺｦﾀﾞﾃﾗ)	細　胞												5						5	5	5			
3123	Coelastrum (ｺｴﾗｽﾄﾙﾑ)	群　体								5		24			4		16			24	4	12.2			
3124	Cosmarium (ｺｽﾏﾘｳﾑ)	細　胞							10	145	80	168			16	12				168	10	71.8			
3127	Dictyosphaerium (ｼﾞｸﾃｵｽﾌｪﾘｳﾑ)	群　体		4640	2404	2090	124	55	55	40	16			10		72	68			4640	10	870.4			
3140	Micractinium (ﾐｸﾗｸﾁﾆｳﾑ)	群　体											4	35		56	12			56	4	26.8			
3141	Mougeotia (ﾑｳｹﾞｵﾁｱ)	100μm											268	275	28		32			275	28	150.8			
3143	Pediastrum (ﾍﾟｼﾞｱｽﾄﾙﾑ)	細　胞					4					4	4		8		4			8	4	4.8			
3147	Scenedesmus (ｾﾈﾃﾞｽﾑｽ)	細　胞		16	12	4	20	85	2920	6510	192	196	68	165	872	48	1184			6510	4	878			
3152	Tetraedron (ﾃﾄﾗｴﾄﾞﾛﾝ)	細　胞										4								4	4	4			
3171	【クリプト藻類】　*1																			0	0	0			
3172	Cryptomonas (ｸﾘﾌﾟﾄﾓﾅｽ)	細　胞						65	40	20	148	16	4	20		8	12			148	4	37			
3176	【黄金藻類】　*1																			0	0	0			
3179	Dinobryon (ｼﾞﾉﾌﾞﾘｵﾝ)	細　胞							70											70	70	70			
3180	Mallomonas (ﾏﾛﾓﾅｽ)	細　胞												5						5	5	5			
3186	【渦鞭毛藻類】　*1																			0	0	0			
3187	Ceratium (ｹﾗﾁｳﾑ)	細　胞								15	36	24	8	5						36	5	17.6			
3188	Peridinium (ﾍﾟﾘｼﾞﾆｳﾑ)	細　胞															4			4	4	4			
3196	【ミドリムシ藻類】　*1																			0	0	0			
3197	Euglena (ﾕｰｸﾞﾚﾅ)	細　胞						5								16	8			16	5	9.7			
3246	【ワムシ類】　*2																			0	0	0			
3254	Keratella (ｹﾗﾃﾗ)	個　体				8	8													8	8	8			
3310																				0	0	0			
3311	【藍藻類　計】			0	0	0	16	40	20	55	104	428	220	690	48	36	8			690	0	118.9			
3312	【珪藻類　計】			52	24	20	200	1050	140	225	96	248	476	965	176	4032	128			4032	20	559.4			
3313	【緑藻類　計】			4684	2488	2094	148	180	3185	6930	452	544	500	605	1200	336	3544			6930	148	1920.7			
3314	【その他藻類　計】*1							70	110	35	184	40	12	30		24	24			184	12	58.8			
3315	【動物　計】*2					8	8													8	8	8			
3316																				0	0	0			
3317	総生物数			4736	2512	2122	372	1340	3455	7245	836	1260	1208	2290	1424	4428	3704			7245	372	2638			
3318	生物種類数			5	5	5	7	8	11	11	13	16	15	19	14	14	15			19	5	11.3			
	報 告 書 番 号			W2200239	W2200752	W2201240	W2201704	W2202227	W2202733	W2203446	W2203742	W2204104	W2204659	W2205042	W2205593	W2206502	W2206909	W2208452	W2209426	---	---	---	---	---	---

＜：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　　苅田町　上下水道課

検査期間　　令和4年4月　～　令和5年3月　　二崎浄水場　二崎浄水場系　稲光地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果															最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				二崎浄水場 二崎浄水場系 稲光地区 給水栓	二崎浄水場 二崎浄水場系 稲光地区 給水栓	二崎浄水場 二崎浄水場系 稲光地区 給水栓	二崎浄水場 二崎浄水場系 稲光地区 給水栓	二崎浄水場 二崎浄水場系 稲光地区 給水栓	二崎浄水場 二崎浄水場系 稲光地区 給水栓	二崎浄水場 二崎浄水場系 稲光地区 給水栓	二崎浄水場 二崎浄水場系 稲光地区 給水栓	二崎浄水場 二崎浄水場系 稲光地区 給水栓	二崎浄水場 二崎浄水場系 稲光地区 給水栓	二崎浄水場 二崎浄水場系 稲光地区 給水栓	二崎浄水場 二崎浄水場系 稲光地区 給水栓	二崎浄水場 二崎浄水場系 稲光地区 給水栓						>20%	>70%	>STD
				R4.4.14	R4.5.12	R4.6.9	R4.7.14	R4.7.21	R4.8.18	R4.9.1	R4.10.13	R4.11.17	R4.12.8	R5.1.12	R5.2.9	R5.3.9								
	天候（前日/当日）	－	－－	曇/雨	雨/雨	晴/晴	晴/曇	晴/晴	雨/曇	晴/雨	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴								
	気　　温	℃	－－	14.0	18.0	22.0	28.0	29.0	28.0	27.0	16.0	16.0	11.0	6.0	5.0	12.0			29.0	5.0	17.8			
	水　　温	℃	－－	17.5	20.0	22.7	27.6	28.0	29.0	29.5	24.8	22.2	19.7	13.3	12.0	14.5			29.5	12.0	21.6			
	残留塩素	mg/l	－－	0.4	0.2	0.1	0.1未満	1.1	0.1	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5			1.1	0	0.4			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0			
1002	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			0	0	0			
1003	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下			0.0003 未満				0.0003 未満									0	0	0			
1004	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下			0.00005 未満				0.00005 未満									0	0	0			
1005	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下			0.001 未満				0.001 未満									0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下			0.001 未満				0.001 未満									0	0	0			
1007	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下			0.001 未満				0.001 未満									0	0	0			
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下			0.002 未満				0.002 未満									0	0	0			
1009	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下			0.004 未満				0.004 未満									0	0	0			
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0	0	0			
1011	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下			0.5				0.1 未満									0.5	0	0.25			
1012	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下			0.08 未満				0.09									0.09	0	0.045			
1013	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下			0.02 未満				0.02 未満									0	0	0			
1014	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下			0.0002 未満				0.0002 未満									0	0	0			
1015	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下			0.005 未満				0.005 未満									0	0	0			
1016	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04 以下			0.004 未満				0.004 未満									0	0	0			
1017	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下			0.002 未満				0.002 未満									0	0	0			
1018	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満				0.001 未満									0	0	0			
1019	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満				0.001 未満									0	0	0			
1020	ベンゼン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満				0.001 未満									0	0	0			
1021	塩素酸	mg/L	0.6 以下			0.16				0.19			0.07			0.06 未満			0.19	0	0.105	2		
1022	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下			0.002 未満				0.002			0.002 未満			0.002 未満			0.002	0	0.0005			
1023	クロロホルム	mg/L	0.06 以下			0.060	0.057		0.052	0.059			0.026			0.017			0.060	0.017	0.0452	2	4	
1024	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下			0.003 未満				0.014			0.004			0.006			0.014	0	0.006	1		
1025	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下			0.002	0.003		0.002	0.003			0.003			0.003			0.003	0.002	0.0027			
1026	臭素酸	mg/L	0.01 以下			0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0	0	0			
1027	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下			0.076	0.073		0.063	0.078			0.039			0.029			0.078	0.029	0.0597	3	3	
1028	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下			0.027				0.026			0.012			0.009			0.027	0.009	0.0185	2	2	
1029	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下			0.014	0.013		0.009	0.016			0.010			0.009			0.016	0.009	0.0118	6		
1030	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下			0.001 未満	0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0	0	0			
1031	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下			0.008 未満				0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下			0.01 未満				0.01 未満									0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下			0.04				0.07			0.02			0.02			0.07	0.02	0.038	1		
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下			0.03 未満				0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満			0	0	0			
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下			0.01 未満				0.01 未満									0	0	0			
1036	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下			9				11									11	9	10			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下			0.005 未満				0.005 未満									0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	12.1	12.0	14.2		12.8	12.9	15.5	12.1	12.4	11.2	11.6	12.7	14.7			15.5	11.2	12.85			
1039	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300 以下			36				56									56	36	46			
1040	蒸発残留物	mg/L	500 以下			92				134			108			114			134	92	112	3		
1041	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下			0.02 未満				0.02 未満									0	0	0			
1042	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下		0.000002	0.000002	0.000001		0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000002							0.000002	0	0.0000014			
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下		0.000001	0.000001	0.000001未満		0.000004	0.000004	0.000001	0.000001							0.000004	0	0.0000017	2		
1044	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下			0.005 未満				0.005 未満									0	0	0			
1045	フェノール類	mg/L	0.005 以下			0.0005 未満				0.0005 未満									0	0	0			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	1.0	1.0	1.4		1.2	1.4	1.1	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8			1.4	0.7	0.97	12		
1047	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.2	7.5	7.2		7.3	7.4	7.6	7.5	7.6	7.5	7.4	7.0	7.4			7.6	7.0	7.38		12	
1048	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			0	0	0			
1049	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.6		0.6	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満			0.6	0	0.14			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満		0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満			0	0	0			
1052	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下							0.001 未満									0	0	0			
1053	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下							0.0002 未満									0	0	0			
1054	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下							0.001 未満									0	0	0			
1055	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下							0.0004 未満									0	0	0			
1056	トルエン	mg/L	0.4 以下							0.02 未満									0	0	0			
1057	フタル酸ジ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L	0.08 以下							0.008 未満									0	0	0			
1058	亜塩素酸	mg/L	0.6 以下			0.06 未満				0.06 未満									0	0	0			
1060	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下			0.005				0.004									0.005	0.004	0.0045	2		
	報　告　書　番　号			W2200240	W2201241	W2202228	W2203447	W2203713	W2204660	W2205043	W2206503	W2207766	W2208453	W2209427	W2210531	W2211578			---	---	---	---	---	---

＜：未満を表します。

水　質　検　査　結　果　一　覧　表

依頼者名称　　苅田町　上下水道課

検査期間　　令和4年4月　～　令和5年3月　　二崎浄水場　二崎浄水場系　稲光地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果															最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				二崎浄水場 二崎浄水場系 稲光地区 給水栓	二崎浄水場 二崎浄水場系 稲光地区 給水栓	二崎浄水場 二崎浄水場系 稲光地区 給水栓	二崎浄水場 二崎浄水場系 稲光地区 給水栓	二崎浄水場 二崎浄水場系 稲光地区 給水栓	二崎浄水場 二崎浄水場系 稲光地区 給水栓	二崎浄水場 二崎浄水場系 稲光地区 給水栓	二崎浄水場 二崎浄水場系 稲光地区 給水栓	二崎浄水場 二崎浄水場系 稲光地区 給水栓	二崎浄水場 二崎浄水場系 稲光地区 給水栓	二崎浄水場 二崎浄水場系 稲光地区 給水栓	二崎浄水場 二崎浄水場系 稲光地区 給水栓	二崎浄水場 二崎浄水場系 稲光地区 給水栓						>20%	>70%	>STD
				R4.4.14	R4.5.12	R4.6.9	R4.7.14	R4.7.21	R4.8.18	R4.9.1	R4.10.13	R4.11.17	R4.12.8	R5.1.12	R5.2.9	R5.3.9								
	天候（前日/当日）	－	--	曇/雨	雨/雨	晴/晴	晴/曇	晴/晴	雨/曇	晴/雨	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴								
	気　　温	℃	--	14.0	18.0	22.0	28.0	29.0	28.0	27.0	16.0	16.0	11.0	6.0	5.0	12.0			29.0	5.0	17.8			
	水　　温	℃	--	17.5	20.0	22.7	27.6	28.0	29.0	29.5	24.8	22.2	19.7	13.3	12.0	14.5			29.5	12.0	21.6			
	残留塩素	mg/l	--	0.4	0.2	0.1	0.1未満	1.1	0.1	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5			1.1	0	0.4			
1061	抱水クロラール	mg/L	0.02 以下			0.012				0.016									0.016	0.012	0.014	1	1	
1062	残留塩素	mg/L	1 以下			0.1				0.5									0.5	0.1	0.3			
1063	遊離炭酸	mg/L	20 以下			2.4				1.8									2.4	1.8	2.1			
1064	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下							0.03　未満									0	0	0			
1065	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02 以下							0.002　未満									0	0	0			
1066	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L	3 以下			3.0				1.9									3.0	1.9	2.45	1	1	
1067	臭気強度(ＴＯＮ)	－	3 以下			1　未満				1　未満									0	0	0	1		
1068	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	－	極力0に近づける			-1.6				-0.8									-0.8	-1.6	-1.2			
1069	従属栄養細菌	CFU/mL	2000 以下			6				2			0			10			10	0	4.5			
1070	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下							0.01　未満									0	0	0			
1255	ヨウ素１３１	Bq/kg	検出せず		検出せず														0	0	0			
1256	セシウム１３４	Bq/kg	検出せず		検出せず														0	0	0			
1257	セシウム１３７	Bq/kg	検出せず		検出せず														0	0	0			
1262	クリプトスポリジウム	個/20L												0					0	0	0			
1263	ジアルジア	個/20L												0					0	0	0			
1264	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	10～100			36				56									56	36	46			
1265	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下			0.001　未満				0.001　未満									0	0	0			
1266	蒸発残留物	mg/L	30～200			92				134									134	92	113			
1267	濁度	度	1 以下			0.1　未満				0.1　未満									0	0	0			
1268	ｐＨ値	－	7.5 程度			7.2				7.6									7.6	7.2	7.4			
1272	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下			0.04				0.07			0.02			0.02			0.07	0.02	0.038			
1429	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	0.00005 以下				0.000005未満												0	0	0			
	報　告　書　番　号			W2200240	W2201241	W2202228	W2203447	W2203713	W2204660	W2205043	W2206503	W2207766	W2208453	W2209427	W2210531	W2211578			---	---	---	---	---	---

<：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　苅田町　上下水道課

検査期間　令和4年4月　～　令和5年3月　　南原浄水場　南原浄水場系　雨窪地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果															最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				南原浄水場 南原浄水場系 雨窪地区 給水栓	南原浄水場 南原浄水場系 雨窪地区 給水栓	南原浄水場 南原浄水場系 雨窪地区 給水栓	南原浄水場 南原浄水場系 雨窪地区 給水栓	南原浄水場 南原浄水場系 雨窪地区 給水栓	南原浄水場 南原浄水場系 雨窪地区 給水栓	南原浄水場 南原浄水場系 雨窪地区 給水栓	南原浄水場 南原浄水場系 雨窪地区 給水栓	南原浄水場 南原浄水場系 雨窪地区 給水栓	南原浄水場 南原浄水場系 雨窪地区 給水栓	南原浄水場 南原浄水場系 雨窪地区 給水栓	南原浄水場 南原浄水場系 雨窪地区 給水栓							>20%	>70%	>STD
				R4.4.14	R4.5.12	R4.6.9	R4.7.14	R4.8.18	R4.9.1	R4.10.13	R4.11.17	R4.12.8	R5.1.12	R5.2.9	R5.3.9									
	天候（前日/当日）	－	--	曇/雨	雨/雨	晴/晴	晴/曇	雨/晴	晴/雨	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴									
	気　温	℃	--	14.0	18.0	23.0	29.0	30.0	27.0	21.0	17.0	13.0	10.0	8.0	12.0				30.0	8.0	18.5			
	水　温	℃	--	16.4	19.9	23.7	26.2	28.5	28.5	24.2	20.8	17.0	12.5	11.0	13.5				28.5	11.0	20.2			
	残留塩素	mg/l	--	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5				0.5	0.3	0.4			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
1002	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				0	0	0			
1003	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下			0.0003 未満			0.0003 未満										0	0	0			
1004	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下			0.00005 未満			0.00005 未満										0	0	0			
1005	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満										0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満										0	0	0			
1007	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満										0	0	0			
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下			0.002 未満			0.002 未満										0	0	0			
1009	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下			0.004 未満			0.004 未満										0	0	0			
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				0	0	0			
1011	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下			0.2			0.4										0.4	0.2	0.3			
1012	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下			0.08 未満			0.08 未満										0	0	0			
1013	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下			0.02 未満			0.02 未満										0	0	0			
1014	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下			0.0002 未満			0.0002 未満										0	0	0			
1015	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下			0.005 未満			0.005 未満										0	0	0			
1016	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04 以下			0.004 未満			0.004 未満										0	0	0			
1017	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下			0.002 未満			0.002 未満										0	0	0			
1018	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満										0	0	0			
1019	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満										0	0	0			
1020	ベンゼン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満										0	0	0			
1021	塩素酸	mg/L	0.6 以下			0.17			0.13			0.09			0.06 未満				0.17	0	0.098	2		
1022	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満				0	0	0			
1023	クロロホルム	mg/L	0.06 以下			0.033	0.025	0.027	0.037			0.037			0.015				0.037	0.015	0.029	6		
1024	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下			0.003 未満			0.008			0.003 未満			0.005				0.008	0	0.0032	1		
1025	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下			0.005	0.004	0.003	0.003			0.004			0.003				0.005	0.003	0.0037			
1026	臭素酸	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				0	0	0			
1027	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下			0.053	0.040	0.041	0.051			0.054			0.027				0.054	0.027	0.0443	6		
1028	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下			0.015			0.015			0.014			0.008				0.015	0.008	0.013	4		
1029	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下			0.015	0.011	0.011	0.011			0.013			0.009				0.015	0.009	0.0117	6		
1030	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				0	0	0			
1031	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満				0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下			0.01 未満			0.01 未満										0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下			0.04			0.06			0.03			0.01				0.06	0.01	0.035	1		
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下			0.03 未満			0.03 未満										0	0	0			
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下			0.01 未満			0.01 未満										0	0	0			
1036	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下			8			7										8	7	7.5			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下			0.005 未満			0.005 未満										0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	6.9	8.1	9.2	10.6	8.9	9.3	8.8	12.1	8.0	7.8	7.7	8.3				12.1	6.9	8.81			
1039	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300 以下			48			33			46			47				48	33	43.5			
1040	蒸発残留物	mg/L	500 以下			100			90			93			98				100	90	95			
1041	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下			0.02 未満			0.02 未満										0	0	0			
1042	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下		0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								0.000002	0	0.0000004			
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満								0.000001	0	0.0000001			
1044	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下			0.005 未満			0.005 未満										0	0	0			
1045	フェノール類	mg/L	0.005 以下			0.0005 未満			0.0005 未満										0	0	0			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.8	0.9	1.0	0.8	0.7	0.7	0.6	1.2	0.9	0.8	0.8	0.8				1.2	0.6	0.83	11		
1047	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.4	7.4	7.4	7.7	7.5	7.6	7.0	7.8	7.5	7.4	7.2	7.3				7.8	7.0	7.43		12	
1048	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1049	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.9	0.5 未満				0.9	0	0.08			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.3	0.1 未満				0.3	0	0.02			
1052	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下						0.001 未満										0	0	0			
1053	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下						0.0002 未満										0	0	0			
1054	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下						0.001 未満										0	0	0			
1055	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下						0.0004 未満										0	0	0			
1056	トルエン	mg/L	0.4 以下						0.02 未満										0	0	0			
1057	フタル酸ジ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L	0.08 以下						0.008 未満										0	0	0			
1058	亜塩素酸	mg/L	0.6 以下			0.06 未満			0.06 未満										0	0	0			
1060	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下			0.002			0.001										0.002	0.001	0.0015			
	報告書番号			W2200241	W2201242	W2202229	W2203448	W2204661	W2205044	W2206504	W2207767	W2208454	W2209428	W2210532	W2211579				---	---	---	---	---	---

＜：未満を表します。

水　質　検　査　結　果　一　覧　表

依頼者名称　　苅田町　上下水道課

検査期間　　令和4年4月　～　令和5年3月　　南原浄水場　南原浄水場系　雨窪地区　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果															最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				南原浄水場 南原浄水場系 雨窪地区 給水栓	南原浄水場 南原浄水場系 雨窪地区 給水栓	南原浄水場 南原浄水場系 雨窪地区 給水栓	南原浄水場 南原浄水場系 雨窪地区 給水栓	南原浄水場 南原浄水場系 雨窪地区 給水栓	南原浄水場 南原浄水場系 雨窪地区 給水栓	南原浄水場 南原浄水場系 雨窪地区 給水栓	南原浄水場 南原浄水場系 雨窪地区 給水栓	南原浄水場 南原浄水場系 雨窪地区 給水栓	南原浄水場 南原浄水場系 雨窪地区 給水栓	南原浄水場 南原浄水場系 雨窪地区 給水栓	南原浄水場 南原浄水場系 雨窪地区 給水栓							>20%	>70%	>STD
				R4.4.14	R4.5.12	R4.6.9	R4.7.14	R4.8.18	R4.9.1	R4.10.13	R4.11.17	R4.12.8	R5.1.12	R5.2.9	R5.3.9									
	天候（前日/当日）	－	--	曇/雨	雨/雨	晴/晴	晴/曇	雨/晴	晴/雨	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴									
	気　　温	℃	--	14.0	18.0	23.0	29.0	30.0	27.0	21.0	17.0	13.0	10.0	8.0	12.0				30.0	8.0	18.5			
	水　　温	℃	--	16.4	19.9	23.7	26.2	28.5	28.5	24.2	20.8	17.0	12.5	11.0	13.5				28.5	11.0	20.2			
	残留塩素	mg/l	--	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5				0.5	0.3	0.4			
1061	抱水クロラール	mg/L	0.02 以下			0.006			0.007										0.007	0.006	0.0065	2		
1062	残留塩素	mg/L	1 以下			0.3			0.5										0.5	0.3	0.4			
1063	遊離炭酸	mg/L	20 以下			2.7			1.1										2.7	1.1	1.9			
1064	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下						0.03 未満										0	0	0			
1065	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02 以下						0.002 未満										0	0	0			
1066	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L	3 以下			1.8			1.4										1.8	1.4	1.6	2		
1067	臭気強度(ＴＯＮ)	－	3 以下			1 未満			1 未満										0	0	0	1		
1068	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	－	極力0に近づける			-1.2			-1.4										-1.2	-1.4	-1.3			
1069	従属栄養細菌	CFU/mL	2000 以下			0			0			0			0				0	0	0			
1070	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下						0.01 未満										0	0	0			
1255	ヨウ素１３１	Bq/kg	検出せず		検出せず														0	0	0			
1256	セシウム１３４	Bq/kg	検出せず		検出せず														0	0	0			
1257	セシウム１３７	Bq/kg	検出せず		検出せず														0	0	0			
1262	クリプトスポリジウム	個/20L											0						0	0	0			
1263	ジアルジア	個/20L											0						0	0	0			
1264	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	10～100			48			33										48	33	40.5			
1265	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満										0	0	0			
1266	蒸発残留物	mg/L	30～200			100			90										100	90	95			
1267	濁度	度	1 以下			0.1 未満			0.1 未満										0	0	0			
1268	ｐＨ値	－	7.5 程度			7.4			7.6										7.6	7.4	7.5			
1272	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下			0.04			0.06			0.03			0.01				0.06	0.01	0.035			
1429	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	0.00005 以下										0.000005未満						0	0	0			
	報　告　書　番　号			W2200241	W2201242	W2202229	W2203448	W2204661	W2205044	W2206504	W2207767	W2208454	W2209428	W2210532	W2211579				---	---	---	---	---	---

<：未満を表します。